



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**
WPZ.52840.2.522.2023.3.WK

Kraków, dnia 07 września 2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2023 r. inwestora: Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków – reprezentowanego przez Pana Piotra Wolarek, ul. Świętokrzyska 12/220, 30-015 Kraków, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – dr inż. Wiesława Berezę, Nr upr. RZE/X/0027/10 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Andrzeja Herichta, Nr upr. 326/95, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

– **szerokości drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż dłuższego boku** budynku szpitalnego nr 102 położonego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, uzasadnionych w opracowaniu pn.: „**Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 położonego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29**” z lipca 2023 r. tj.:

1. **Zastosowanie w klatkach schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu zwiększonym do min. 5 lx. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**
2. **Zabudowanie dodatkowych ścianek o klasie odporności ogniowej EI 60 i drzwi o klasie EIS 30 w korytarzach części północnej i zachodniej.**
3. **Wykonanie w budynku dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**
4. **Zwiększenie do 4 kg ilości środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadającej na każde 100 m² powierzchni budynku.**

5. **Przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkolenia personelu w zakresie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizację i warunki ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pożaru.**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
[Signature]
mgr int. Paweł Zaba
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Pan Piotr Wolarek
ul. Świętokrzyska 12/220
30-015 Kraków,

2. a/a.

Do wiadomości:

1. KM PSP w Krakowie.