

Znak sprawy: NSZ.26.P15.2022.MM

Do wszystkich uczestników postępowania
ZMIANA OGŁOSZENIA
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na dostawę materiałów preizolowanych w 2022 roku
PN/15/2022/D

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z zapisu pkt. 13.14. Ogłoszenia dokonuje jego zmiany poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianę zapisu we Wzorze Umowy. Zmiany następują w zakresie pkt. 3.1. Ogłoszenia, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, Formularza podstawowego stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia oraz Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

W pkt. 3.1. Ogłoszenia było:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2022 roku wszystkich fabrycznie nowych elementów systemu rur preizolowanych do wykonania sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej wraz z przewodami sygnalizacji alarmowej i urządzeniami do ciągłej kontroli pracy sieci. **Oferowane materiały preizolowane winny posiadać cechy, właściwości i dopuszczenie do ciągłej pracy w temperaturze minimum 150⁰C i ciśnieniu roboczym minimum 1,6 MPa.** Ze względu na optymalizację kosztów montażu i bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz celem zapewnienia kompatybilności montażowej wszystkich elementów i prawidłowej pracy całego systemu preizolowanego (w szczególności szczelności połączeń mufowych oraz prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli szczelności ciepłociągu), wszystkie zaoferowane elementy preizolowane powinny pochodzić od jednego producenta. Oferowane materiały winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

Pkt. 3.1. Ogłoszenia po zmianie otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2022 roku wszystkich fabrycznie nowych elementów systemu rur preizolowanych do wykonania sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej **wraz z przewodami sygnalizacji alarmowej.** **Oferowane materiały preizolowane winny posiadać cechy, właściwości i dopuszczenie do ciągłej pracy w temperaturze minimum 150⁰C i ciśnieniu roboczym minimum 1,6 MPa.** Ze względu na optymalizację kosztów montażu i bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz celem zapewnienia kompatybilności montażowej wszystkich elementów i prawidłowej pracy całego systemu preizolowanego (w szczególności szczelności połączeń mufowych oraz prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli szczelności ciepłociągu), wszystkie zaoferowane elementy preizolowane powinny pochodzić od jednego producenta.

Oferowane materiały winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiązące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Załączniki do Zmiany Ogłoszenia:

- Załącznik Nr 1 – Zmieniony Załącznik nr 1 do Ogłoszenia na „**Dostawa materiałów preizolowanych w 2022 roku**” (PN/15/2022/D) – Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 2 - Zmieniony Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia na „**Dostawa materiałów preizolowanych w 2022 roku**” (PN/15/2022/D) – Formularz podstawowy.
- Załącznik Nr 3 - Zmieniony Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia na „**Dostawa materiałów preizolowanych w 2022 roku**” (PN/15/2022/D) – Wzór Umowy.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Tarnów, dnia 10.02.2022 r.