

GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 24 stycznia 2024 r.

ZP.271.1.13.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43 obręb Dziarnowo, gm. Pakość**” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 18.01.2024 r.

Pytania:

W związku z powołaniem się autora PFU (załącznik do OPZ : PFU_Pakość_Opis_v3) na Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) wnoszę o udostępnienie, zgodnie z art. 18 i art. 19 powyższego rozporządzenia:

1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji
2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto
3. inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników
4. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
5. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
6. oświadczenie zamawiającego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
7. kopię mapy zasadniczej
8. wyniki badań gruntowo-wodnych
9. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
10. inwentaryzację zieleni
11. porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych w tym pozwolenia wodno - prawnego lub zgody wodno - prawnej

ponadto:

Załącznika nr 1 wg pfu.:przeгляdu rozszerzonego mostu drogowego przez Kanał Notecki z 2012r

Załącznika nr 2 wg. pfu: uproszczonego, szacunkowego kosztorysu inwestorskiego



POLSKI
ŁAD



Odpowiedzi:

1. *Nie dotyczy.*
2. *Nie dotyczy.*
3. *Nie dotyczy.*
4. *Nie dotyczy.*
5. *Wskazane dokumenty nie są wymagane- zasadniczą część zadania to remont mostu. Nie ulega zmianie przeznaczenie i lokalizacja obiektu, a także jego podstawowe wymiary i zagospodarowanie terenu.*
6. *Most jest własnością Gminy Pakość.*
7. *Zamawiający wskazuje, że uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży po stronie Wykonawcy.*
8. *Zamawiający wskazuje, że dostarczenie wyników badań gruntowo-wodnych leży po stronie Wykonawcy.*
9. *Zamawiający nie dysponuje żadnym dokumentem w tym zakresie.*
10. *Zamawiający wskazuje, że wykonanie inwentaryzacji zieleni leży po stronie Wykonawcy robót, o ile będzie niezbędne do zaprojektowania i realizacji robót.*
11. *Zamawiający wskazuje, że uzyskanie ww. dokumentów leży po stronie Wykonawcy.*

ponadto:

Załącznika nr 1 wg pfu: przeglądu rozszerzonego mostu drogowego przez Kanał Notecki z 2012r. –

Odp.: Zamawiający uzupełnia załącznik.

Załącznika nr 2 wg. pfu: uproszczonego, szacunkowego kosztorysu inwestorskiego-

Odp.: Postępowanie przebiega w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zamawiający określił warunki brzegowe zamówienia i oczekiwania co do produktu finalnego. Ilości i asortyment robót wynikać będą z projektu, który jest po stronie Wykonawcy robót.

Ogólnie zakładano wymianę elementów drewnianych w ilości ok. 21 m³, wymianę balustrad o łącznej długości 56 mb, uzupełnienie lub wymianę elementów stalowych o łącznej masie 2000 kg oraz zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych (istniejących i nowych) o łącznej powierzchni ok. 1500 m². Innych założeń nie można na tym etapie sprecyzować.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI