

Zbójno, dn. 14.07.2021 r.

ZPF.271.4.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyni oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający wyraża zgodę, aby moc instalacji określona na poziomie 39,96 kW została zwiększona na 40,28 kW, a dla instalacji o mocy 48,84 kW wynosiła 49,02 kW. Wskazane różnice wynikają z zastosowania przez Wykonawcę modułów o mocy wyższej niż 370 kW. W przypadku wyrażenia zgody na powyższą zmianę proszę o potwierdzenie, że moc przyłączeniowa jest większa od wskazanych powyżej parametrów.

Odpowiedź:

Moc instalacji zamontowanej na działkach o nr ewid. 268/3, 268/6 w miejscowości Zbójno nie może przekroczyć 50 kW, natomiast moc instalacji zamontowanych na działkach o nr geod. 725/6 i 725/9 oraz na działkach o nr geod. 518, 519, 285/3 nie może przekroczyć 40 kW.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska