


MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MC.DZIAŁYŃ PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:50

Załącznik do decyzji
Starosty Gołubsko-Dobrzyńskiego
o pozwolenie na budowę

Przewód instalacji chlorowania wody PE15, prowadzić po ścianie budynku. Włączenie do trójnika na pionie wody surowej pomp głębinowych.



UWAGA:

- Oznaczenia armatury i urządzeń w/g numeracji i opisu wyszczególnionym na rzucie hali technologicznej.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2			
OBIKT:	STACJA UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR:	GMINA ZBÓJNO; ZBÓJNO 35a, 87-645 ZBÓJNO		
ZADANIE:	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ I ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ W MC. DZIAŁYŃ GMINA ZBÓJNO		
Funkcja:	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektant:	tech. bud. spec. inst. i urządz. sanitarne Zbigniew Bejger upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83		marzec 2018 r.
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Małkiewicz upr. nr KUP/0125/POOS/07		Nr rys. 9 -75-