

System ochrony przy uszkodzeniu

"samoczynne wyłączenie zasilania"

Układ zasilania TN-S

400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

UWAGA:

W PEL I PUSZCE PODŁOGOWEJ GNIAZDA 230V I 230V DEDYKOWANE MUSZĄ BYĆ ZASILANE Z TEJ SAMEJ FAZY

Inwestycja:

Przebudowa i remont Ratusza w Górze Kalwarii

adres: ul. Ratuszowa 1, Góra Kalwaria

kategoria: KATEGORIA XII;

jednostka ew. : ***14180T_4,m.GÓRA KALWARIA*** *obręb 01-01*

działki: 98/1

Inwestor:

Gmina Góra Kalwaria

05-530 Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10

Biuro projektowe:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
MAREL-PROJEKT
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

Branża: ELEKTRYCZNA

Elektryka: **„MAREL - PROJEKT" s.c.**
Biuro Usług Technicznych
Lis Marek, Metlerski Artur
26 - 600 Radom ul.Traugutta 54/12

Projektant	techn. elektr. Krzysztof Krawczyk	GP-III-7342/10/93	
Sprawdzający	mgr inż. Artur Metlerski	GP-III-7342/73/91	
Zespół projektowy			

Faza PROJEKT BUDOWLANY	**Nr projektu** **7/2016**
Branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	**Data** 02.2017
Tytuł rysunku **BUDOWA TABLICY "T2"**	**Skala** -

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994R.)

Nr projektu	Branża	Faza	Nr rysunku	Rewizja
7/2016	E	PB	9	00