



Gmina Świecie



Świecie, dnia 21 lipca 2022 r.

OR-IN.271.24.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem nr 2022/BZP 00245316/01 w dniu 2022-07-08.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego ? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinaka próbnego.

2. Dokumentacja nie wskazuje kategorii ruchu KR dla omawianej inwestycji. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla warstw mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11 oraz AC16W.

Odpowiedź: Należy przyjąć do sporządzenia oferty kategorię ruchu KR2

Burmistrz

Krzysztof Kułakowski