

ZPIF.271.1.27.2023

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.27.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Zagospodarowanie terenu Parku Kasztanowego oraz terenu w dzielnicy Podgórze za garażami przy ul. Morcinka i Kargerera w Cieszynie**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. Poz. 1605 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Jakich wymiarów ma być ogrodzenie panelowe placu zabaw. W przedmiarze podane są wymiary: 100x150cm natomiast w specyfikacji technicznej są podane wymiary: 2518,6mm x 210,6 mm.

Odpowiedź:

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację techniczną na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż ogrodzenie panelowe placu zabaw w Parku Kasztanowym (część 1 zamówienia) we wszystkich załączonych dokumentach ma wymiary 100x150cm (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna oraz przedmiar). Wymiary 2518,6mm x 210,6mm ma natomiast ogrodzenie panelowe psiego wybiegu na terenie za garażami w dzielnicy Podgórze (część 2 zamówienia).

Pytanie 2:

Jakie wymiary ma mieć brama i furtki do placu zabaw?

Odpowiedź:

Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wymiary bramy i furtki są następujące:

Szerokość bramy: 250 cm.

Szerokość furtki: 100 cm.

Wysokość bramy i furtki: 110 cm.

Furtka samo-zamykająca się: szer. 100 cm, wys. 110 cm

Pytanie 3:

Projektowana nawierzchnia ze zrębków ma grubość 1,5 cm, co w żaden sposób nie zapewni wymaganej amortyzacji, oraz szybko ulegnie degradacji. Prosimy o informację jaką grubość nawierzchni ze zrębów należy przyjąć?

Odpowiedź:

Bezpieczna nawierzchnia powinna być zbudowana z warstwy drewnianych zrębów o grubości min. 20 cm z zachowaniem pozostałych warstw według projektu tj., geosiatki komórkowej oraz warstwy odsączającej – żwiru.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Katarzyna Różycka