

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej**  
**Pionu Zabezpieczenia Logistycznego**  
**4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)  
dla zadania pod nazwą: **Prowadzenie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania wody.**

**Zakres zadania obejmuje n/w urządzenia;**

**1) Urządzenie do uzdatniania CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ**

**EuroClean typu KEUV-TV 02 - 1 szt.**

**z wymianą podstawowych elementów eksploatacyjnych wynikających z czasookresów użytkowania zgodnie z zaleceniami DTR urządzeń.**

**Miejsce instalacji, lokalizacja:** węzeł W I, w kompleksie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu.

**Producent** EuroClean Polska Sp. z o.o.

**Termin realizacji usługi: - wykonanie serwisów od podpisania umowy przez okres jednego roku.**

Liczba planowanych serwisów w roku dla urządzenia do cwu. Typu KEUV-TV02 - 4 serwisy.

**2) Kalkulacja ceny serwisowania winna obejmować:**

Czynności serwisowe wynikające z czasów okresu eksploatacji;

- sprawdzenie i czyszczenie systemu elektrodowego,
  - sprawdzenie i czyszczenie elektrolizera, zaworu odpowietrzającego,
  - sprawdzenie i czyszczenie manometrów, zaworów elektromagnetycznych ,
  - wymiana części zamiennych (robocizna),
  - sprawdzenie zmiana nastaw pracy urządzenia
- **Po serwisie odczyty parametrów pracy KEUV-TV 02 i porównanie z parametrami normatywnymi wraz z potwierdzeniem w „Protokole Serwisowym”.**

**3) Naprawy awaryjne:**

- **Naprawy awaryjne, związane z nieprawidłowym działaniem urządzenia, stwierdzone przez obsługę a wykraczające ponad planowane tj.: 4 planowe wizyty oraz wymianę części zamiennych, należy wycenić, jako dodatkową usługę odpłatną.**
- **Dla urządzenia do uzdatniania w ofercie należy podać osobno, wycenę wymiany podstawowych elementów eksploatacyjnych (z odbiorem cz. zużytych) tj. system elektrodowy, wymiana membran, dyszy i złoża filtracyjnego.**

**Uwaga;** należy podać stawkę rozliczeniową stałą ryczałtową dla 1-ej interwencji wynikającą z kalkulacji 1 serwisu- awaryjnego oraz rozliczenie wbudowanych podstawowych części

zamiennych; materiałów, które jako planowane zostaną wymienione, wyszczególnione w protokole serwisu i zatwierdzone przez Zamawiającego.

#### **4. Warunki Ogólne;**

**4.1.** Wykonawca zobowiązany jest do obsługi w/w urządzeń zgodnie z przekazanymi serwisowymi instrukcjami eksploatacji dla KEUV-TV 02; zapewniając prawidłową pracę urządzenia.

Gwarancja na wbudowane materiały i wykonane prace – 12 miesięcy

#### **4.2 podstawa przyjęcia zadania i określenie płatności :**

„Protokół serwisowy”- potwierdzający odbiór robót przez osobę funkcyjną,

#### **7. Parametry, jakie należy podać w ofercie:**

- cenę netto i cenę brutto rocznej usługi serwisowej wraz z wyżej wymienianymi materiałami eksploatacyjnymi,
- max. czas reakcji od zgłoszenia do wykonania naprawy awaryjnej, przy zachowaniu jakości wykonanych napraw,
- stawkę ryczałtową dla usługi serwisowej awaryjnej naprawy powyżej 4-ciej;
- oświadczenie o stosowaniu materiałów dopuszczonych do eksploatacji na rynku polskim zgodnie z EU (przy podpisaniu umowy),