

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy zamówienia nr ZPR/07/2024 pn:

„Opracowanie, dostarczenie i montaż systemu BTS dla PS2 w WYKROTACH wraz z wykonaniem prac ziemnych pod miejsce wpięcia przewodów zasilania, komunikacji, rurociągu sprężonego powietrza, płyty fundamentowej na posadowienie kontenera BTS oraz konfiguracja istniejącego systemu monitoringu”

Na podst. pkt. 13 ppkt. 5 Zapytania ofertowego, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego.

I. Zamawiający w Załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia na str. 3 pkt. V.5.b) [Zakres] dokonuje następujących zmian:

było

- | |
|---|
| b) Stężenie siarkowodoru (H₂S) w powietrzu w sąsiedztwie studni rozprężnej na działce nr 984/1 w Gierałtowie powinno nie przekraczać: <ul style="list-style-type: none">i. poziomu 0,2 ppb w odległości większej niż 15 m od studni rozprężnejii. poziomu 3 ppb w studni rozprężnej |
|---|

ma być

- | |
|---|
| b) Rekomendowane średniodobowe Stężenie siarkowodoru (H₂S) w powietrzu w sąsiedztwie studni rozprężnej na działce nr 984/1 w Gierałtowie powinno nie przekraczać: <ul style="list-style-type: none">i. poziomu 0,2 ppm w odległości większej niż 15 m od studni rozprężnejii. poziomu 3 ppm w studni rozprężnej |
|---|

II. Zamawiający w Załączniku nr 6 Przedmiar w poz. 6.3 koryguje następującą omyłkę:

było

Zweryfikowanie efektywności systemu BTS w warunkach rzeczywistych (efektu przeciwdziałania zagniwania ścieków) - wykonanie pomiarów na odcinku Pompownia - studnia rozprężna (spodziewany efekt redukcji ładunku H₂S min. 90%) - Raport z działania Stacji Przedmuchu BTS PS2 Wykroty (2 egz.)

ma być

Zweryfikowanie efektywności systemu BTS w warunkach rzeczywistych (efektu przeciwdziałania zagniwania ścieków) - wykonanie pomiarów na odcinku Pompownia - studnia rozprężna (spodziewany efekt redukcji ładunku H₂S min. 85%) - Raport z działania Stacji Przedmuchu BTS PS2 Wykroty (2 egz.)

PREZES ZARZĄDU

Jacek Ruchała