

WIENIEC W1 - oparcie płyt na ścianie jednostronne



Zbrojenie główne 4xø12.
Strzemiona ø6 co 25cm l=66cm,
na zakładach co 10cm.

WIENIEC W1 - oparcie płyt na ścianie obustronne



Zbrojenie główne 2xø12.
Strzemiona ø6 co 25cm l=28cm,
na zakładach co 10cm.

WIENIEC W1 - płyty równolegle do wieńca



Zbrojenie główne 4xø12.
Strzemiona ø6 co 25cm l=82cm,
na zakładach co 10cm.

UWAGA:

1. Przed zamówieniem płyt kanałowych należy dokonać pomiaru istniejącego muru i zweryfikować ich długość.

2. Długość oparcia płyt kanałowych na murze musi wynosić minimum 8cm.

3. Szerokość wieńca wraz ze zbrojeniem należy dostosować do szerokości istniejącego muru z uwzględnieniem długości oparcia płyt kanałowych na murze. Minimalna szerokość wieńca na istniejącym murze powinna wynosić 16cm.

RZUT STROPU

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
– warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.

DACH - STROP PANELOWY SMART 20/60

Strop zaprojektowano jako żelbetowy panelowy typu SMART 20/60 firmy KONBET o wysokości konstrukcyjnej 20cm – lub równoważny

Poziom zawieszenia stropu od ±0,00 wykończonej posadzki:
– poziom stropu górny +3,20m
– poziom stropu dolny +3,00m

PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE
(w nawiasach średni współczynnik obliczeniowy):

– ciężar własny stropu SMART 20/60	3,00kN/m2	(x1,10)
– obc. warstwy wykończeniowe stropu	2,50kN/m2	(x1,35)
– obc. podwieszenia instalacji	0,10kN/m2	(x1,35)
– obc. śniegiem (wartość uśredniona)	1,40kN/m2	(x1,50)
– obc. technologiczne (urządzenia)	5,00kN/m2	(x1,20)

Zbrojenie, rozkład i otworowanie płyt panelowych dobrać wykonawczo przez producenta stropu. Zmiana rodzaju stropu oraz wartości obciążeń wymaga zgody projektanta.

Beton	B25 (C20/25)
Stal	A-IIIN (RB500)
Otulina	20 mm

PROJEKT TECHNICZNY

BIURO PROJEKTOWE
MOMiiZ
ul.Leszczyńskich 13/3
64-100 Leszno

REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNĄ
I TERMOMODERNIZACJĄ

TEMAT :		
RYSUNEK :	RZUT STROPU	
SKALA : 1 : 50	BRANŻA :	KONSTRUKCJA
NR RYS. : PT_20	LOKALIZACJA :	dz. 7/1 i 7/2, obręb Skarżyn, gmina Włoszakowice powiat leszczyński, województwo wielkopolskie
DATA : 12/2022	INWESTOR :	Gmina Włoszakowice ul. K.Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
KIEROWNIK PROJEKTU :		Michał Kowalewski
KONSTRUKCJA PROJEKTANT :	KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY :	
Przemysław Rosik MGR INŻ. BUDOWNICTWA Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami budowlanymi i nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. 80/DOŚ/09	MGR INŻ. BUDOWNICTWA MACIEJ STOR Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami budowlanymi i nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. 253 DOŚ/12, nr ewid. 229/DOŚ/15	
KONSTRUKCJA ASYSTENT :	mgr inż. bud. Wojciech Rybicki	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
NR STR.