

Gliwice dnia 23.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn.:

„Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomaganie sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy”

– oznaczenie sprawy: PO/6/2023

W związku z otrzymaniem pytań do ww. postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Testy wstępne

Wnioskujemy o zaplanowanie i udostępnię możliwości przetestowania w skali laboratoryjnej oraz również technicznej polielektrolitów w celu potwierdzenia uzyskania zakładanych parametrów. Rzetelne przeprowadzenie testów wymagałoby również wydłużenie składania ofert do 16 czerwca 2023.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wykonawca umożliwi pobranie prób w celu wykonania testów laboratoryjnych. Nie przewiduje się testów w skali technicznej oraz wydłużenia terminu składania ofert.

Pytanie nr 2:

Kryteria wyboru

Mając na uwadze znaczny wzrost ceny jednostkowej polielektrolitów w ostatnich miesiącach, zwracamy się z wnioskiem o zmianę kryteriów oceny oferty, aby w większym stopniu uwzględniały tak ważne parametry techniczne takie jak dawka oraz uzyskana sucha masa osadu oprócz samej wartości cenowej oferty. Zamawiający ma możliwość wygenerowania dużych oszczędności kosztów operacyjnych w przypadku uzyskiwania niższych dawek lub wyższych poziomów suchej masy osadu odwodnionego. Jest to również trend na rynku zamówień publicznych, w których zakłady komunalne zwracają uwagę na Koszt Całkowity procesu odwadniania. Proponujemy poniższe kryteria:

60% - koszt polielektrolitu potrzebnego do odwodnienia/zagęszczania 1Mg suchej masy osadu (dawka x cena jednostkowa)

30% - stopień odwodnienia

10% - zawiesina ogólna w odcieku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel:+48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Stałe parametry

Wykonawca może być odpowiedzialny za dostawy polielektrolitu o stałych parametrach i jakości, jednak nie może być odpowiedzialny za osiągnięte parametry zagęszczenia/odwadniania przez cały okres trwania umowy, na które mają wpływ inne czynniki zewnętrzne takie jak m. in. skład osadu w tym zawartość frakcji mineralnych i organicznych, proces fermentacji, wydajność urządzeń (np. obroty wirówki) czy pora roku. Jesteśmy otwarci na udzielenie wszelkiego wsparcia technicznego podczas czasu trwania umowy, jednak wnioskujemy o usunięcie z zapisów umowy wymogów utrzymania identycznych parametrów podczas trwania umowy lub dodanie punktu, który będzie zwalniał Wykonawcę z odpowiedzialności w przypadku potwierdzenia zmiany czynników zewnętrznych opisanych powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje kryteria wskazane w materiałach przetargowych.

PREZES ZARZADU

Adam Ciekański

.....
podpis Zamawiającego



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Agnieszka Kwitek