

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin  
tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin  
tel. 94 348 41 67  
zms.koszalin@psgaz.pl

**Gmina Słupsk**  
**ul. Sportowa 34**  
**76-200 Słupsk**

Koszalin, 12.03.2024r.

Nasz znak: PSGKO.ZMSM.774.5000.101907.24

**Przedmiot uzgodnienia:** uzgodnienie skrzyżowania projektowanej budowy drogi z istniejącym stalowym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN250.

**Lokalizacja obiektu:** dz. nr 3/316 obr. Redzikowo

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie uzgadnia skrzyżowanie budowy drogi z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN250 z uwagami:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu w terenie na podstawie istniejących – zabudowanych nad osią gazociągu – słupków znacznikowych zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu lub wyznaczenie lokalizatorem przez uprawnionego geodetę.  
Należy wyznaczyć również strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami kontrolowanymi) o szerokości minimum 6 m, w których nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie poza pracami mającymi charakter rolniczy.
2. Prace w obrębie gazociągu **należy wykonywać ręcznie**, a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu od osi gazociągu. Prace w strefie kontrolowanej może wykonywać tylko przedsiębiorstwo specjalistyczne. W miejscu skrzyżowania nad gazociągiem w/c w odległości 0,4 m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym. Zaleca się, aby głębokość ułożenia taśmy ostrzegawczej względem poziomu terenu wynosiła:
  - co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.
- Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.
3. **W przypadku prac ziemnych w rejonie skrzyżowania wykonywać metodą wykopu otwartego.**
- Projektując budowę drogi należy zachować minimalne przykrycie gazociągu tj. min. 0,5 m od spodu konstrukcji do górnej ścianki rury ochronnej. **Rury ochronne należy wypełnić specjalną masą syntetyczną oraz wykonać punkt pomiarowy PRO**

**Uwaga:**

**Przewidzieć dodatkowe rury ochronne w przypadku wystąpienia dodatkowych skrzyżowań.**

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji gazociągu w miejscu ( w przypadku) jego odkrycia na początku i po zakończeniu prac związanych z budową drogi w miejscu skrzyżowania.
5. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem w celem zabezpieczenia nadzoru.
- Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunków (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.
6. Przed przystąpieniem do prac należy przestać zlecenie do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin na płatny nadzór z podaniem:
- numeru uzgodnienia,
  - telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac z ramienia wykonawcy,
  - terminu rozpoczęcia prac.
7. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót dostarczyć inwentaryzację powykonawczą kolizji, która powinna zawierać:
- a) mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej wykonaną zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzoną oryginalną pieczętą przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej,
  - b) mapę cyfrową wygenerowaną w formacie DWG lub DXF programu Auto-Cad w układzie 65 lub układzie 2000, która powinna zawierać następujące dane:
    - w miejscu kolizji należy podać: rzędną terenu, góry rury gazociągu, góry rury osłonowej,
    - należy podać średnicę rury osłonowej, a na jej początku i końcu nanieść rzędną terenu i góry rury,
    - miejsce kolizji opisać z podaniem nazwy gminy, obrębu i numeru działki,

- kolorystyka obiektów powinna być zgodna z obowiązującymi standardami mapy cyfrowej.
8. W przypadku nie wywiązania się z powyższych warunków PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy/Inwestora wykonanie w/w badań i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej.
  9. Informujemy, że uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie dwóch lat licząc od daty wystawienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 06.156.1118 z późniejszymi zmianami.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych PSG sp. z o.o. za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej i projektowanej sieci gazowej pobiera się opłatę w wysokości 109,00zł+23% VAT za pierwszy arkusz A4, a za każdy następny 38,00zł +23%VAT.

Z poważaniem,

**KIEROWNIK**  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

  
Agnieszka Paziewska

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna – 1 egz.

Do wiadomości:

1. a/a

Sprawę prowadzi: Michał Gawęcki, tel. 94-34-84-711, e-mail: [michal.gawecki@psgaz.pl](mailto:michal.gawecki@psgaz.pl)

