



INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: „ **PRZEBUDOWA W RAMACH ADAPTACJI, CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SALI NADZORU POZNIECZULENIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM**”.

Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej przebudowy.

Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji załącza pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 2 – dotyczy SWZ

Czy Projekt budowlany podlegał uzgodnieniu przez rzeczoznawcę do spraw higienicznych i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt budowlany został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw higienicznych i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pytanie nr 3 – dotyczy SWZ

Czy w ramach obowiązków wykonawcy leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy do właściwych organów ? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że niniejsze czynności nie są objęte wskazanym we wzorze umowy 5 miesięcznym terminem realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli pełnomocnictw Wykonawcy w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 4 – dotyczy SWZ

Prosimy o informacje czy żwir przeznaczony do usunięcia z dachu na czas prowadzenia prac dekarских ma zostać ponownie wbudowany na nowe pokrycie.

Odpowiedź: Zgodnie z ekspertyzą.

Pytanie nr 5 – dotyczy SWZ

Prosimy o wskazanie sposobu w jaki wykonawca powinien usuwać z budynku gruz powstały podczas prac rozbiórkowych. Czy Zamawiający wyznaczy miejsce np. okno zewnętrzne do montażu zsypu budowlanego?

Odpowiedź: Z uwagi na lokalizację obszaru poddanego przebudowie, nie ma możliwości montażu zsypu. Zamawiający udostępni windę brudną w celu przewożenia gruzu w miejsce wskazane.



Pytanie nr 6 – dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że front robót zostanie udostępniony Wykonawcy w całości

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie nie jest w stanie określić czy zostanie udostępniony cały zakres. Wykonawca powinien przyjąć etapowanie prac.

Pytanie nr 7 – dotyczy SWZ

W obszarze remontu wykończenie ścian stanowi malowana tapeta z włókna szklanego. Prosimy o informację jaki zakres prac przyjąć na ścianach z tapetą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres prac należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 8 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację co wykonawca ma zrobić ze złomem stalowym po wykonaniu rozbiórek.

Odpowiedź: Elementy metalowe należy przekazać Zamawiającemu.

Pytanie nr 9 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację czy jakkolwiek sprzęt zamontowany obecnie na stałe tj. uchwyty do sprzętu medycznego, jednostki klimatyzacyjne, zlewy, umywalki, baterie itp. Wykonawca ma zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź: Tak, wyposażenie stałe tj. uchwyty do sprzętu, panele medyczne, klimatyzatory należy przekazać Zamawiającemu, w trakcie trwania robót Zamawiający podejmie decyzję podczas trwania prac co należy zdeponować.

Pytanie nr 10 – dotyczy SWZ

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których podczas montażu sufitów podwieszanych należy zastosować klipsy dociskowe.

Odpowiedź: Zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie nr 11 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie remontu konstrukcji wsporczych istniejących central wentylacyjnych.

Odpowiedź: Należy przyjąć remont konstrukcji wsporczych zgodnie z ekspertyzą.

Pytanie nr 12 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę dwufunkcyjną z dwoma licznikami czasu z 4-półowymi wyświetlaczami zamontowanymi do zawieszenia lampy bakteriobójczej? Taka konfiguracja gwarantuje dobrą jakość wykonania producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymagania dodatkowego licznika indukcyjnego w związku z powyższym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

Ad 6 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymogu zapisu o sygnalizacji konieczności przeprowadzenia kontroli stanu filtra? Poziom zanieczyszczenia filtra zależy od środowiska pomieszczenia



i nie obniża skuteczności działania lampy jeśli jej użytkowanie jest zgodne z instrukcją producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

Ad 7 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuści lampy bez zbiorczego licznika czasu pracy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

Ad 14 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuści zastosowanie foliowanego promiennika zamiast osłony zewnętrznej przed stłuczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna – 9 szt

Czy Zamawiający dopuści lampę dwufunkcyjną z dwoma licznikami czasu z 4-półowymi wyświetlaczami zamontowanymi do zawieszenia lampy bakteriobójczej? Taka konfiguracja gwarantuje dobrą jakość wykonania producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna – 9 szt

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania dodatkowego licznika indukcyjnego w związku z powyższym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna – 9 szt

Ad 6 Opisu lampy - czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu zapisu o sygnalizacji konieczności przeprowadzenia kontroli stanu filtra? Poziom zanieczyszczenia filtra zależy od środowiska pomieszczenia i nie obniża skuteczności działania lampy jeśli jej użytkowanie jest zgodne z instrukcją producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna – 9 szt

Ad 7 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuści lampy bez zbiorczego licznika czasu pracy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy: obu lamp

Prosimy o odstąpienie od zapisu „Licznik czasu pracy montowany naściennie – zbiorczy dla wszystkich lamp w danym pomieszczeniu”. Jest to powielenie funkcji, która jest opisana parametr wyżej w tabeli „Licznik czasu pracy...”, oraz generuje dodatkowy koszt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej w § 19 ust. 1 pkt 1 z 0,2% na 0,05%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z projektem umowy.



Pytanie nr 23 – dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej w § 19 ust. 1 pkt 1 z 0,1% na 0,05%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 24 – dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy nie ma integracji systemu CCTV z istniejącym systemem, zgodnie z dokumentacją, projektowany system CCTV ma być autonomiczny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 25 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację, jakiego producenta rozwiązanie systemu KD i domofonowego jest zrealizowane na istniejących oddziałach w Szpitalu. Zgodnie z dokumentacją, projektuje się kontynuację istniejącego rozwiązania.

Odpowiedź: ROGER oraz ACO.

Pytanie nr 26 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację czy system przyzywowy ma zostać zintegrowany z istniejącym systemem. Jeśli tak, to proszę o informację, jakie rozwiązanie jest zrealizowane na istniejącym budynku.

Odpowiedź: System przyzywowy jest dedykowany dla obszaru objętego przebudową.

Pytanie nr 27 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację na jakim rozwiązaniu jest zrealizowany wspomniany system PSIM.

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o instalację przyzywową, to producentem jest firma MZLiberec.

Pytanie nr 28 – dotyczy SWZ

Prosimy o informacje jakie systemu należy zintegrować i zwizualizować w systemie PSIM.

Odpowiedź: Należy zwizualizować wezwanie personelu.

Pytanie nr 29 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia jednostek operacyjnych do podglądu pacjentów za pomocą systemu CCTV? Jeśli tak, proszę o podanie parametrów i ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 30 – dotyczy SWZ

Prośba o potwierdzenie, że projektowane pętle dozorowe systemu SSP, należy podłączyć do istniejącej centrali CSP zgodnie z opisem SSP.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie nr 31 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację, w jakiej odległości od przebudowywanej powierzchni znajduje się centrala SSP.

Odpowiedź: Główna centrala znajduje się przy wejściu głównym budynku D ok. 200 m w linii prostej.

Pytanie nr 32 – dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy wszystkie potrzebne kody i hasła do rozbudowywanych systemów oraz aktualną konfigurację centrali SSP.

Odpowiedź: Konfiguracja musi zająć się firma mająca nadzór nad systemem SSP w Szpitalu, wszelkie koszty związane z integracją systemu Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

Pytanie nr 33 – dotyczy SWZ

Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla urządzeń systemu CCTV, KD i domofonowego.

Odpowiedź: zgodnie z załączoną dokumentacją.

Pytanie nr 34 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację na jaki okres Zamawiający przewiduje archiwizowanie danych z kamer oraz przy jakich parametrach nagrań.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje archiwizowanie danych z kamer przez 14 dni. Parametry kamer znajdują się w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 35 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.1 w pkt. 21 „Typ obudowy: IP20” w kolumnie PARAMETR WYMAGANY, Zamawiający nie podał opisu. Prosimy o aktualizację wskazanego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji przesyła zaktualizowany Załącznik nr 1.1 – 1.4 Zestawienie parametrów technicznych – modyfikacja.

Pytanie nr 36 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.2 w pkt. 17 „Typ obudowy: IP20” w kolumnie PARAMETR WYMAGANY, Zamawiający nie podał opisu. Prosimy o aktualizację wskazanego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji przesyła zaktualizowany Załącznik nr 1.1 – 1.4 Zestawienie parametrów technicznych – modyfikacja.

Pytanie nr 37 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.4 w pkt. 5 „Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej” w kolumnie PARAMETR WYMAGANY, Zamawiający nie podał opisu. Prosimy o aktualizację wskazanego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dalszej części załącznika 1.4. znajdują się szczegółowe opisy wyposażenia.



Pytanie nr 38 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.4 w pkt. 1 „Ściennej jednostki zasilającej w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzi elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN – EN ISO 11197:2019 potwierdzone przez deklarację zgodności”. Producenci paneli wskazują, że wskazana norma PN – EN ISO 11197:2019 została zaktualizowana na PN – EN ISO 11197:2020 – 04. Zgodnie z zasadami stosowania norm w Polsce i UE obowiązujące jest przywoływanie najnowszej wersji normy. W związku z powyższym prosimy o aktualizację wskazanego załącznika lub o potwierdzenie, że powołanie się na wskazaną normę PN – EN ISO 11197:2020 – 04 będzie traktowane równoważnie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 39 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt medyczny – ścienną jednostkę medyczną wykonaną z anodowanego profilu aluminiowego w technologii Elox, o modułowej budowie umożliwiającej dystrybucję mediów gazowych i elektrycznych w sześciu separowanych kanałach, wyposażoną w oświetlenie LED z poziomym, wypłaszczonym dyfuzorem opalizowanym odpornym na UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w zakresie 6 separowanych kanałów oraz w zakresie wypłaszczonego dyfuzora opalizowanego odpornego na UV. Technologia ELOX jest zgodna z załącznikiem 1.4.

Pytanie nr 40 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający dopuści ścienną jednostkę medyczną, w której kanał gazów medycznych ma głębokość 80 mm, a kanał z mediami elektrycznymi i oświetleniem LED, pochylony pod kątem dla optymalizacji strumienia światła, ma głębokość 198 mm i wysokość całkowitą 298 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania parametrów z pkt. 25 załącznika nr 1.4.

Pytanie nr 41 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający dopuści ścienną jednostkę medyczną wyposażoną w komponenty oświetlenia LED o niższym poborze energii (28W dla oświetlenia ogólnego, 14W dla miejscowego, 3W dla nocnego) i wysokich parametrach fotometrycznych, które nie wpływają negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta a także lampy oświetlenia punktowego do iniekcji o mocy 7W wyposażonej w uchwyt do szyny medycznej DIN 25x10. Urządzenie zapewnia wymagany strumień światła na poziomie 60.000 lx z odległości 0,5 m, przy polu oświetleniowym wynoszącym 120 mm. Naszym zdaniem proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na zdrowie ani bezpieczeństwo pacjenta, a fotometryczne parametry zastosowanych komponentów LED przewyższają wymagane standardy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 42 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający dopuści ścienną jednostkę medyczną wyposażoną w punkty poboru gazów medycznych w systemie AGA zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009, gdzie część A jest metalowa, a część B wykonana z tworzywa, co umożliwi udział w postępowaniu szerszej gamy oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie część A jako popychacz i podtrzymuje konieczność wykonania z metalu. Jeżeli przez B wykonawca rozumie obudowę gniazda (część opisowa gniazda) Zamawiający dopuszcza wykonanie z tworzywa.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Adamczyk

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Dacek Banaszak