

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie – etap II, znak sprawy ZP/27-6/PN/2021.

WYJAŚNIENIA/ZMIANA TREŚCI SWZ

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców:

Pytanie nr 1:

W dokumencie:

„SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „BUDOWA MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE - ETAP II” CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
w pkt.:

„5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacja projektowa”

zamawiający zawarł zapis:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i projektach, które należy stosować odpowiednio do zakresu prac ETAPU II:...

8) PROJEKT BUDOWLANY

• TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARCHITEKTURA, autorzy: arch. Katarzyna Głazewska, arch. Jadwiga Trzeciakowska, arch. Grażyna Woźniak-Głazewska z zespołem firmy „plus3 architekci” sp. z o.o., data: luty 2018 r.;

• TOM II – KONSTRUKCJA, autorzy: mgr inż. Marek Salak, mgr inż. Krzysztof Pęczkowski, data: styczeń 2018 r.;

• TOM III – INSTALACJE SANITARNE, autorzy: mgr inż. Krzysztof Chojecki, mgr inż. Aneta Kalińska-Barej, data: luty 2018 r.

• TOM IV – INSTALACJE ELEKTRYCZNE, autorzy: mgr inż. Katarzyna Brzeska, mgr inż. Adam Smagowicz, data: luty 2018 r.;


9) PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

• TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARCHITEKTURA, PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU autorzy: arch. Katarzyna Głazewska, arch. Jadwiga Trzeciakowska, arch. Grażyna Woźniak-Głazewska z zespołem firmy „plus3 architekci” sp. z o.o., data: listopad 2019 r.;...”

Zamawiający nie załączył do pobrania powyższych projektów i dokumentów.

Ponadto, projekt wykonawczy udostępniony przez Zamawiającego a wyszczególniony w:

„...10) TOM I „Projekt Wykonawczy. Architektura” autorzy: arch. Katarzyna Głazewska, arch. Jadwiga Trzeciakowska, arch. Grażyna Woźniak-Głazewska z zespołem firmy „plus3 architekci” sp. z o.o....”



nie zawiera opisu technicznego branży architektonicznej oraz opisu technicznego zagospodarowania terenu.

Proszę o uzupełnienie powyższej dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający publikuje:

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARCHITEKTURA, autorzy: arch. Katarzyna Głazewska, arch. Jadwiga Trzeciakowska, arch. Grażyna Woźniak-Głazewska z zespołem firmy „plus3 architekci” sp. z o.o., data: luty 2018 r.;

TOM II – KONSTRUKCJA, autorzy: mgr inż. Marek Salak, mgr inż. Krzysztof Pęczkowski, data: styczeń 2018 r.;

TOM III – INSTALACJE SANITARNE, autorzy: mgr inż. Krzysztof Chojecki, mgr inż. Aneta Kalińska-Barej, data: luty 2018 r.

TOM IV – INSTALACJE ELEKTRYCZNE, autorzy: mgr inż. Katarzyna Brzeska, mgr inż. Adam Smagowicz, data: luty 2018 r.;

9) PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARCHITEKTURA, PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU autorzy: arch. Katarzyna Głazewska, arch. Jadwiga Trzeciakowska, arch. Grażyna Woźniak-Głazewska z zespołem firmy „plus3 architekci” sp. z o.o.,

data: listopad 2019 r

Zamawiający informuje, że szczegółowy opis projektu wykonawczego architektury i PZT stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie nr 2:

W związku ze znaczną ilością brakującej dokumentacji projektowej stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przewidywaną znaczną zmianą treści ogłoszenia po jej opublikowaniu, proszę o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na uwzględnienie w.w. dokumentacji w wycenie, tj. do 24.09.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

Czy w cenie należy ująć cięcie balustrad żelbetowych?

Odpowiedź:

Należy przyjąć cięcie ok. 105 m balustrad żelbetowych o grubości 10cm oraz ok 33m balustrad żelbetowych o grubości 15cm.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację czy suszarki do skafandrów mają być mocowane na stałe czy mają być wolnostojące?

Odpowiedź:

Stelaż mocowany na stałe powinien zapewnić możliwość suszenia kombinezonów w pozycji pionowej - odwrotnej („głową” w dół).

Należy przewidzieć odpowiednią moc i wydajność wentylatorów nawiewnic oraz grzałek ze stabilizacją temperatury nawiewanego powietrza $\approx 38 \pm 3$ °C.

Nawiewnica / nawiewnice mogą być podłączone do kilku stelaży (3*2, 2*3, 1*6).

Pytanie nr 5:

Proszę o uzupełnienie zestawień ilościowych mebli/ wyposażenia poszczególnych pomieszczeń

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający publikuje plik o nazwie: **wyposażenie PW uzupełnienie ilościowe_D.4 wyposażenie**

Pytanie nr 6:

W udostępnionym przez Państwa schemacie są 4 pompy ciepła. Są to pompy gazowe do montażu zewnętrznego. Projekt nic nie mówi o montażu pomp ciepła na zewnątrz budynku. Wręcz wskazuje, że pompy ciepła będą montowane w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1.W schemacie brakuje 2 pomp ciepła gruntowych. Schemat nie pasuje do zestawień materiałów w opisie projektu oraz nie pasuje do przedmiaru robót. Czy zaprojektowano w związku z tym 6 pomp ciepła - 4 gazowe o mocy 240kW oraz 2 gruntowe o mocy 170kW? Dokumentacja jest niejednoznaczna. Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty na 20.09.2021r.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu pomp ciepła na kondygnacji -1 przewidziano montaż 2 pomp ciepła zaprojektowanych w oparciu o gruntowy wymiennik ciepła (gruntowe pompy ciepła) – stanowiących tzw. dolne źródło. Informacje przedstawiono w załączonej dokumentacji „Instalacja dolnego źródła dla gruntowych pomp ciepła wraz z instalacją wężła ciepła i chłodu na potrzeby chłodzenia i ogrzewania podłogowego” (bestion projekt, Gdańsk sierpień 2020 r.).

Na kondygnacji +4, na dachu, obok pomieszczenia kotłowni, przewidziano montaż 4 pomp gazowych sprężarkowych – stanowiących tzw. górne źródło. Informacje przedstawiono w załączonej dokumentacji „PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE” – opis, pkt. 8 i 8.8.1.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dysponuje Planem Ruchu Zakładu Górniczego niezbędnym do realizacji sond pionowych o głębokości powyżej 100m? A jeśli nie ma to jakie są szczególne wymagania technologiczne, które trzeba uwzględnić w Planie Ruchu i podczas wykonywania?

Odpowiedź:

Wykonanie Planu Ruchu Zakładu Górniczego (podlegającego zatwierdzeniu przez właściwy Okręgowy Urząd Górniczy) jest po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie narzuca szczegółowej technologii wykonania otworów, niemniej wymaga aby sondy (wymieniki geotermalne) były w całości wykonane fabrycznie oraz aby każda z nich posiadały dokument potwierdzający wykonanie prób ciśnieniowych przez producenta. Ponadto

Zamawiający wymaga, aby wypełnienie otworów wiertniczych wykonać mieszanką na bazie spoiwa mineralnego (termocementem).

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

W części I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców Rozdziale X. Pkt 2 o treści:

„2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. **10.09.2021 r.**, godz. 13:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.”

Zastępuje się następującym:

„2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. **20.09.2021 r.**, godz. 13:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.”

Zmiana nr 2:

W części I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców Rozdziale XIII. Pkt 9 o treści:

„9. Termin składania ofert upływa w dniu **10.09.2021 r.**, o godz. **13:00**. Decyduje data oraz dokładny czas.”

Zastępuje się następującym:

„9. Termin składania ofert upływa w dniu **20.09.2021 r.**, o godz. **13:00**. Decyduje data oraz dokładny czas.”

Zmiana nr 3:

W części I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców Rozdziale XIV. Pkt 1 o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **10.09.2021 r.** o godz. **13:15**. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Zastępuje się następującym:

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **20.09.2021 r.** o godz. **13:15**. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Z-C A DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

Szymon Kulas