

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Na usługę przeglądów, napraw, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, badania ciśnienia wydajności hydrantów administrowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w siedzibie we Wrocławiu i w Filii w Jeleniej Górze.**

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa przeglądów, napraw, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, badania ciśnienia, wydajności hydrantów administrowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w siedzibie we Wrocławiu i w Filii w Jeleniej Górze** zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 3.
2. Zamawiający informuje, że na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu znajdują się 380 gaśnic, 4 koce gaśnicze, 200 hydrantów wewnętrznych oraz 11 hydrantów zewnętrznych, natomiast w Filii w Jeleniej Górze – 83 gaśnice oraz 28 hydrantów wewnętrznych. Podane wyżej liczby gaśnic są wartościami szacunkowymi ze względu na dużą liczbę gaśnic i brak danych o dokładnej ich liczbie i mogą się różnić o 10% od wartości rzeczywistych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Lp.	Opis	Szacowana liczba*
1.	Uzupełnienie znaku (piktogramu) gaśnicy lub hydrantu	25
2.	Uzupełnienie szybki w szafce hydrantowej lub w szafce na gaśnice	15
3.	Uzupełnienie kluczyka w szafce hydrantowej lub w szafce na gaśnice	15
4.	Przeгляд techniczny i czynności konserwacyjne gaśnicy (od 1 kg do 6 kg)	463
5.	Przeгляд techniczny i czynności konserwacyjne hydrantu wewnętrznego	228
6.	Przeгляд techniczny i czynności konserwacyjne hydrantu zewnętrznego	11
7.	Remont gaśnicy (od 1 kg do 6 kg)	220
8.	Przeгляд techniczny i czynności konserwacyjne koców gaśniczych	4
9.	Uzupełnienie brakujących koców gaśniczych	6
10.	Usunięcie nieaktualnych etykiet konserwacji z poprzednich przeglądów	660

\* Podane liczby są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie o maksymalnie 10%.

4. Sposób wykonania zamówienia i obowiązki stron:
  - 4.1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w formie elektronicznej rzuty miejsc, w których znajduje się sprzęt ppoż., w przeciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy;

4.2. Wykonawca dokona inwentaryzacji sprzętu przeciwpożarowego na wydrukowanych w kolorze planach kondygnacji budynków, otrzymanych zgodnie z pkt 4.1. Na przekazanym przez Zamawiającego szablonie programu Excel Wykonawca naniesie dane (typ gaśnicy, budynek, piętro, lokalizacja, data następnego remontu, zawieszona data produkcji, oznaczenie wg normy 7020, data ostatniego badania węża na maksymalne ciśnienie robocze).

Następnie ww. zestawienie wraz z planami kondygnacji prześle w celu weryfikacji do Działu BHP i PPOŻ Zamawiającego.

Na podstawie zestawienia Zamawiający zleci dalsze czynności w ramach zamówienia.

4.3. Realizacja przedmiotu zamówienia wskazana w ust. 3 nastąpi na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy;

4.4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o liczbie uzupełnionych sprzętów ppoż. po wykonanej usłudze na adres mailowy Zamawiającego podany w umowie;

4.5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem dostępnej wiedzy technicznej i należytą starannością;

4.6. Wykonawca w formie mailowej prześle skan podpisanego protokołu z wykonanej usługi. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu – poprzez odesłanie podpisanego skanu protokołu lub odesłanie wiadomości mailowej o treści: „akceptuję” – Wykonawca wystawi fakturę za usługę;

4.7. Wykonawca musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu ppoż.;

4.8. Wykonawca będzie świadczył usługę przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi;

4.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania umowy w całości.

5. Wykonawca powinien wykonać usługę zgodnie z:

5.1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z późn. zm.);

5.2. PN EN 3-7, PN-EN 671 1-3.

6. Wykonawca na życzenie Zamawiającego ma obowiązek przedstawić zgodność urządzeń użytych do realizacji usługi z pkt 4.6.

6.1. Wszystkie certyfikaty producenta uzyskane wraz z produktem muszą być dostarczone do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej jako załącznik do faktury za wykonanie usługi częściowej.