

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KARTUZACH

83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22

ZDP.4.2201.26.2021.MS

Kartuzy, dnia 25.08.2021 r.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „**WYKONANIE ODNOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU KARTUSKIEGO**”

Zamawiający prostuje odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 23.08.2021 r., tj. :

dot. CZĘŚCI 1: Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1932G ul. Majkowskiego w Stężycy oraz nr 1931G w Węsiorach

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA11S. Natomiast Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05B wskazuje, że do wykonania warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę typu beton asfaltowy. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy ścieralnej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Do wykonania warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1933G ul. Majkowskiego w Stężycy należy zastosować mieszankę SMA11S (dotyczy poz. nr 9 przedmiaru robót), natomiast do wykonania warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1931G w Węsiorach należy zastosować mieszankę AC8 (dotyczy poz. nr 6 przedmiaru robót).