



Dąbrowa Tarnowska 13.06.2022

SI.270.35.2022

Wyjaśnienie do treści SWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie **Budowa budynku biurowego kancelarii Leśnictwa Dulcza, dz nr 3564/1 (przy ul. Szczucińskiej), obr. Radgoszcz, gm. Radgoszcz** wpłynęło szereg zapytań, a mianowicie:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym „Budowa budynku biurowego kancelarii Leśnictwa Dulcza, dz nr 3564/1 (przy ul. Szczucińskiej), obr. Radgoszcz, gm. Radgoszcz” proszę o udzielenie wyjaśnień:

1. Proszę o załączenie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
2. Proszę o informację czy projektowana toaleta ma być przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru o montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1 Kanalizacja sanitarna oraz szambo zostały zaznaczone na Projekcie zagospodarowania terenu oraz ujęte w Przedmiarze robót poz 240-262.

Nie przewiduje się wykonania kanalizacji deszczowej, woda z rynien będzie rozprowadzona po terenie.

Ad. 2 W projekcie architektonicznym (rzut parteru) wrysowano poręcze dla niepełnosprawnych. Należy zainstalować przy misce ustępowej po obu stronach 2 uchylne pochwyty ze stali nierdzewnej dł 80cm o średnicy 25mm oraz stały pochwyty przy umywalce montowany do ściany również ze stali nierdzewnej dł 45cm o średnicy 25mm. Ponieważ uchwyty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót **prosimy o določenie pozycji kosztorysowej o numerze 192A** i wycenienie dostawy i zamontowania uchwytów.

Rozdzielnik:

1. Strona https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa
2. a/a

Nadleśniczy

Krzysztof Majka