



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425  
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

---

Nowy Tomyśl 14 sierpnia 2023 r.

Dotyczy postępowania: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni ścieków  
w Nowym Tomyslu ul. Paprocka (ID 803828)”

---

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi  
na pytanie zadane do treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla systemowej konstrukcji instalacji  
naziemnych wykonanych ze stali oraz aluminium na konstrukcji, wykonane z innego materiału np.  
wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:

Instalacja fotowoltaiczna ma być wykonana zgodnie z projektem budowlanym. Nie dopuszczamy  
proponowanego przez pytającego równoważnika dla konstrukcji instalacji. Po rozpoznaniu rynku  
w zakresie proponowanego przez pytającego rozwiązania stwierdzono brak certyfikatów dla tego  
typu konstrukcji, które potwierdzałyby zgodność z parametrami określonymi w dokumentach  
Zamawiającego.

PROKURENT  
  
Irena Hojster