



**WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU**

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
tel. 61 8312405,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.ohp.pl

Poznań, dnia 13.07.2022r.

Nr sprawy: **WWK.ZP.271.4.2022.IP**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OPZ BĘDĄCEGO ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO
SWZ.**

**Dotyczy: Remontu instalacji C.O. oraz robót ogólnobudowlanych w celu
dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w
Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.**

W Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ) po pkt. 10
dodaje się:

1. Pkt. 11 o treści

„ Zamawiający uszczegóławia parametry dla pkt. 7.2. w projekcie(stolarka drzwiowa p-poz dla projektowanych fasad z drzwiami w systemie aluminiowym) parametry dla wbudowanego szkła(str.30 opisu technicznego) i podaje parametry szkła bezpiecznego (zestawienie stolarki rys. A +K 11 dla PO1,DF1,DF2:

- 1) Klasa EI30 i EI60 definiuje najlepszą „Klasę bezpieczeństwa 1(B)”.
- 2) Typ szyby NP.VSG 44,2 THERMOFLOAT/8/PYROBEL 25.

2. Pkt. 12 o treści

„ Zamawiający informuje, że z zakresu określonego w projekcie wykonane zostały prace polegające na: demontażu paneli na schodach i wykonaniu okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30cm, na schodach pomiędzy piętrem a poddaszem. W udostępnionych przedmiarach ilości tam wskazane obejmują zakres jaki należy wykonać w ramach tego zamówienia.”

Łucja Zielińska

Komendant
WWK OHP w Poznaniu

