

ZP.271.10.3.2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „**Stworzenie Centrum Zabawowo – Edukacyjnego**”
Numer postępowania **ZP.271.10.2022**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 26 września 2022 roku i zmieniam SWZ w następujący sposób.

Pytanie 1

Jaki należy przyjąć do wyceny piasek dla nawierzchni piaskowej, gdyż zgodnie z dokumentacją projektową PAB piasek musi posiadać atest PZH? Czy wystarczy aby wycenić nawierzchnię piaskową frakcji 0,2-2mm zgodnie z Specyfikacją techniczną, która nie wymaga atestu PZH?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wymaga dla wykonanej nawierzchni piaskowej atestu PZH. Wobec powyższego zmianie ulega zapis Części I Projektu architektoniczno – budowlanego pkt 6.5.1 Nawierzchnia z piasku w Załącznika Nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa, która otrzymuje brzmienie:

„Nawierzchnia z piasku należy obejmować powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa. Grubość nawierzchni wynosi 300 mm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Należy zastosować piasek płukany, bez zawartości części pylastych (np. cząstek mułu lub gliny) i iłów. Piasek o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm. Projektowana nawierzchnia musi być zgodna z normą PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1177+AC:2019-04, która określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw (w przypadku zakupu urządzenia które wymaga wykonania innej strefy bezpiecznej – wymiary oraz inna wysokość swobodnego upadku – należy dostosować nawierzchnię do zastosowanego urządzenia zabawowego).

Nawierzchnię z piasku należy zastosować na całym obszarze (oprócz wydzielonej strefy nawierzchni pod urządzenia dla dzieci młodszych) zgodnie z częścią rysunkową oraz na ścieżkach pieszych stanowiących dojazd do nieregularnego placu z projektowanymi urządzeniami zabawowymi.”

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga ułożenia geowłókniny pod nawierzchnią piaskową, jakie parametry musi posiadać spełnić?

Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej - Części B-3 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw/siłowni zewnętrznych – nawierzchnia piaskowa, pkt 2.2 Materiały na strefę bezpieczną placu zabaw w Załącznika Nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa Zamawiający wymaga ułożenia geowłókniny przed wykonaniem nawierzchni piaskowej.

Zamawiający wskazuje, iż należy zastosować geowłókninę poliestrową separacyjną o gramaturze minimum 200g/m².

Pytanie 3

Prosimy o ustalenie koloru obrzeży SBR oraz nawierzchni poliuretanowej ze względu na rozbieżność cen w kolorach.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wskazuje, iż opisane w dokumentacji projektowej obrzeża gumowe SBR należy wykonać w kolorze czarnym a nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonym.

Wobec powyższego usuwa się zapis „*Kolor nawierzchni uzgodnić z inwestorem*” w Części I Projektu architektoniczno – budowlanego pkt 6.5.2 Nawierzchnia poliuretanowa Załącznika Nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski