

ZAŁĄCZNIK C06

Tab.1 Wytyczne elektryczne

Lp	Oznaczenie urządzenia	Typ urządzenia	Moc elektryczna [W]	Napięcie [V] / Częstotliwość [Hz]	Ilość [szt]	Moc łącznie [W]	Lokalizacja	Uwagi:
1	PC	powietrzna pompa ciepła o mocy grzewczej A2/W35/ wsp. wyd. (COP) 12,3 kW/3,8	12300	3x400 [V] / 50[Hz]	1	12300	kotłownia (8a)	
2	P PC (M16)	pompa obiegowa pompy ciepła	140	1x230 [V] / 50[Hz]	1	140	kotłownia (8a)	(dostarczyć razem z pompą ciepła)
3	P CWU (M18)	pompa obiegowa cwu	140	1x230 [V] / 50[Hz]	1	140	kotłownia (8a)	(dostarczyć razem z kotłem)
4	P OSZ1	pompa obiegowa obiegu OSZ1	280	1x230 [V] / 50[Hz]	1	280	kotłownia (8a)	