

IR.272.2.2021

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2008B na odcinku 1100 m na terenie wsi Górskie Ponikły-Stok i Modzele-Górki”

Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2008B na odcinku 1100 m na terenie wsi Górskie Ponikły-Stok i Modzele-Górki” w dniu 02.12.2021 r. wpłynęły następujące zapytania:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. „Proszę o informację jaki rodzaj asfaltu należy przyjąć?
Proszę o zamieszczenia SST.2. Proszę o odpowiedź na pytanie jaki rodzaj mieszanek należy zastosować do warstw bitumicznych?
Czy w ramach zadania należy uwzględnić roboty ziemne ze względu na wykonanie poszerzeń?
Czy zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji? Przekrojów, PZT, niwelety? Jeżeli tak, proszę o zamieszczenie.” |
|--|

Odpowiadając na zapytania Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje:

Ad 1. Należy przyjąć rodzaj asfaltu 50/70. Zadanie dotyczy remontu drogi w myśl przepisów Prawa budowlanego. W takim przypadku nie jest wymagane dołączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST).

Ad 2. Do warstw bitumicznych należy stosować:

- do warstwy wiążącej beton asfaltowy AC16W,
- do warstwy ścieralnej beton asfaltowy AC11S,
- nie należy uwzględniać robót ziemnych na poszerzenia,
- zadanie wykonywane będzie w ramach remontu wobec czego Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej, przekrojów, projektu zagospodarowania terenu oraz niwelety.

STAROSTA

mgr inż. Stanisław W. Ożlański