

LEGENDA

- istniejąca instalacja c.o
- kanał wentylacji nawiewnej
- kanał wentylacji wywiewnej
- kanał wentylacji wywiewnej z wc

1 — zawór nawiewny KE Ø160 mm

2 — zawór wywiewny KK Ø160 mm

3 — wentylator łazienkkowy L=50m3/h zamontowany na przewodzie z wyłącznikiem czasowym i zintegrowanym z klapą zwrotną L=50m3/h, ~1, 230V, 50Hz

4 — kurtyny powietrza elektrycznej o dł 1,5 m typu ARIS 1500 E o wydajności 2150 m3/h, moc grzewcza 6/9 kW, moc wentylatora 0,117 kW, 230/400V



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO NA POTRZEBY KLUBU SENIORA W UDANINIE

dz nr 45/1 AM-1 obręb UDANIN, ul. Główna 68 lokal parter,

Inwestor: GMINA UDANIN, ul. Kościelna 10, Udanin 55-330

Projektował: mgr inż. MAŁGORZATA GROCHOCIŃSKA, upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019 — Podpis:

Asystent: techn. HALINA LENDRA

Data:	Branża:	Skala:		Nr.rys.	Rysunek:
06.2023	SANITARNA	1:100	145	S3	RZUT PARTERU wentylacja mechaniczna

PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143
iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869