

Bydgoszcz, dnia 22.05.2024 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w zapytaniu o cenę na „ dostawę szafy zasilająco-sterującej na dwa falowniki 45kW - 48/FZ/2024 ,” na rzecz KPEC Spółka z o. o. informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęło zapytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuściłby instalację szaf Rittal z serii XV a dokładniej 8205000 - Jest to rodzina szaf szeregowych Rittal konstrukcyjnie pozwalająca ich na systemowe łączenie. Proponowane wymiary : SxWxG: 1200x2000x500?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafy z systemu szaf rzędowych Rittal VX 8205.000.

Z-ca Kierownika Działu
Zakupów i Gospodarki Materiałowej


Jakub Radziwiński