

LEGENDA:

	Podłoga techniczna podniesiona
A	Puszka podłogowa zasilająca GES4-2 U10T 7011 - A - 1x 16A/230V M45: gniazda ogólnego przeznaczenia - 3x 16A/230V M45: gniazda typu DATA z blokadą - 2x RJ45 kat.6 M45: gniazda logiczne RJ45 (istniejąca - przełożona)
	Zestaw gniazd naściennych - A, wys. montażu h=0,3m - A x 16A/230V IP20: gniazda ogólnego przeznaczenia, - B x 16A/230V IP20: gniazda typu DATA z blokadą, - C x RJ45 kat. 6 IP20: gniazda logiczne RJ45
	Zestaw gniazd komputerowych - B: w przestrzeni sufitej (PS), drukarkowe (D) h=0,3m: - B x 16A/230V IP20: gniazda typu DATA z blokadą, - C x RJ45 kat. 6 IP20: gniazda logiczne RJ45
	Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP20 - ogólne: h=0,3m
	Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP20 - X=L - lodówka: h=0,3m - X=N - nadblatowe: h=0,98m
	Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP44 - X=P - podgrzewacz: h=0,3m - X=Z - zmywarka: h=0,3m
	Wypust kablowy 1 - fazowy
PPOŻ	Przejścia ppoż. przez ścianę oddzielenia pożarowego
	Przycisk sterowania żaluzji i napędów (istniejący - przełożenie)
	Przycisk sterowania żaluzji i napędów (istniejący - bez zmian)
	Wypust kablowy 1 - fazowy (istniejący - bez zmian)
	Korytko kablowe pod podłogą techniczną - instalacje słaboprądowe

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w odpowiedniej dokumentacji roboty powiązane.
2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodów i urządzeń w zakresie Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzić jakiekolwiek zmiany konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.
5. Urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcą przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urządzeń (typ i producent).
8. Wszelkie kolizje elementów instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji rozwiązać w trakcie realizacji projektu lub skontaktować się z projektantem.
9. Na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i sposób ich zasilenia.
10. Instalacje elektryczną i teletechniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
11. Gniazda wtykowe oraz zestawy gniazd (jeśli nie podano na rysunku) montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w legendzie.
12. W przypadku ingerowania w przejścia ppoż. należy ww. przejścia odtworzyć i zabezpieczyć masą ogniową.
13. Kable zasilające do gniazda montowanych na słupach konstrukcyjnych należy doprowadzić z przestrzeni międzysufitowej w elektroinstalacyjnych metalowych rurkach osłonowych montowanych do słupa konstrukcyjnego.
14. Kable zasilające do urządzeń poza korytkami kablowymi prowadzić w szarych/grafitowych rurkach elektroizolacyjnych PVC sztywnych, gładkich wewnątrz, mocowanych do stropu właściwego.
15. Pozostały niewykorzystywany osprzęt/urządzenia/puszki podłogowe/okablowanie na powierzchni Najemcy należy zdemontować i przekazać Inwestorowi.
16. Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy dokonać:
- pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej z wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz nadprądowymi,
- pomiarów rezystancji izolacji,
- pomiarów natężenia oświetlenia
- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych,
- badania rozdzielnic RNB1.2 i RNK1.2

Pomiary należy dokonać urządzeniami pomiarowymi z aktualnymi świadectwami wzorcowania oraz potwierdzić odpowiednimi protokołami.

Nr rewizji	Data	Opis zmian
1	30.12.2021	- przeniesienie przycisku do sterowania roletami w pom. 12

LNPE BIURO INŻYNIERSKIE
LNPE Michał Kapka
ul. Błażeja Winklera 23/2
60-246 Poznań
tel. 695-168-390

Inwestor:	MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznań	Nr rys.	E-02
		wersja:	00
Obiekt:	ARANZACJA PIĘTRA +1 BUDYNKU PRZY UL. ZA BRAMKĄ NR 1 W POZNANIU DLA POTRZEB WYDZIAŁU FINANSOWEGO I BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Za bramką 1, 61-842 Poznań	faza projektu:	WYKONAWCZY
		branża:	ELEKTRYCZNA
Treść rys.	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIĘTRA +1**	skala:	1:100

	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kapka	**WKP/0169/POOE/12**	
Opracował:	mgr inż. Michał Wincenciak		
Sprawdził:			

Nazwa pliku:	E-01 - E-03 - Instalacje elektryczne - rzut piętra +1 - rewizja.dwg	data: 26.11.2021
Rewizja:	nr 1	data: 30.12.2021