

**Znak sprawy: Ig.III.271.2.13.2023**

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Skotniki i Zajeziórze”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ustawą PZP, w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień:

### **Pytanie od Wykonawcy:**

Czy jest możliwa zmiana technologii wykonania wodociągu z wykopu otwartego na przewiert sterowany właściwymi rurami do tego przeznaczonymi z materiału PE100RC dwuwarstwowe?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Inwestor nie dopuszcza do zmiany technologii wykonania wodociągu wykonywanego metodą wykopu otwartego na przewiert sterowany.

Wykonanie wykopów metodą przewiertu, wiąże się z tym, że nie jest możliwe ułożenie taśmy ostrzegawczej ponad rurociągiem, można z rurą wciągnąć tylko drut znacznikowy. Naraża to rurociąg na uszkodzenie, w razie jakichkolwiek innych późniejszych robót, które będą się z nim krzyżować, lub będą prowadzone w zbliżeniu do niego.

Tak więc przewiertu powinny zostać zarezerwowane wyłącznie dla sytuacji, w których są one konieczne, tj: przejścia pod drogami, utwardzeniami, zbliżenia, gdy brak zgody na wykopy ze względu na staranne zagospodarowanie powierzchni lub z innych przyczyn, gdy tylko pod tym warunkiem można uzyskać zgodę na zajęcie terenu, itp.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 29.08.2023 r. godz. 11:00. Stosowna zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu zostanie ujęta w odrębnych dokumentach.

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Witold Surowiec

Kierownik Zamawiającego