

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]
1.1	KOMUNIKACJA	8.91
1.2	SZYB WINDOWY	4.04
1.3	GABINET TERAPII DZIENNEJ	21.61
1.4	POM. SOCJALNE	15.33
1.5	SZATNIA	7.33
1.6	RECEPCJA	4.93
1.7	BIURO DYREKTORA	7.73
1.8	KORYTARZ	19.85
1.9	POM. WIELOFUNKCYJNE	52.97
1.10	GABINET MASAŻU	16.49
1.11	GABINET PIELĘGNIARKI	12.21
1.12	WC NIEPEŁNOSPR.	4.79
1.13	WC NIEPEŁNOSPR.	5.03
1.14	WC MĘSKI	4.07
1.15	WC DAMSKI	2.61
1.16	KUCHNIA	15.08
1.17	ZMYWALNIA	5.85
1.18	KOMUNIKACJA	18.34
1.19	KLATKA SCHODOWA	13.84
	RAZEM POWIERZCHNIA	241.02

LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania
- COx - pion instalacji centralnego ogrzewania
- W1 8 - wentylator wywiewny o wydajności 30-50m3/h

UWAGA

1. Niniejszy projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem opisu technicznego, który jest jego integralną częścią.
2. Projekt stanowi integralną całość z projektem branży konstrukcyjnej i architektonicznej.
3. Rysunki branży architektonicznej są rysunkami podstawowymi projektu. W przypadku niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi i branżowymi wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z opisem technicznym.
5. Instalacje w obrębie piwnicy prowadzić w posadzce, na parterze i I piętrze w bruzdach ściennych lub w nowoprojektowanych ścianach.
6. Instalacje prowadzić bezwzględnie omijając elementy konstrukcyjne tj. nadproża, podciągi itd. Trasę i rzędne prowadzenia instalacji potwierdzić na budowie przed rozpoczęciem prac.
7. Regulację ilościową i jakościową instalacji przeprowadzić na etaple projektu wykonawczego.
8. Wszystkie urządzenia i osprzęt powinny posiadać wymagane przepisami dopuszczenia i atesty. Urządzenia montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją DTR. Należy zapewnić dostęp serwisowy do zainstalowanych urządzeń.
9. W celu umożliwienia czyszczenia instalacji, powinno się zapewnić dostęp przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji.
10. Na przejściach miedzy strefami pożarowymi mają być zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe w klasie odporności i szczelności ogniowej zgodnej z odpornością ogniową przegrody budowlanej, przez które przechodzi instalacja. Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzących przez różne strefy pożarowe zastosować opaski ogniochronne.
11. Nawiązując do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza się wprowadzania zmian bez zgody projektanta.

UWAGA Niniejszy projekt budowlany może służyć realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, jedynie łącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczególnych branżach.

obiekt:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY- CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE		
adres inwestycji:	Radziechów 80, dz. nr 443/1, obręb 0007 Radziechów jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno		
projektant	mgr inż. Marta Cieślicka - Siwek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej nr ewid. 334/DOŚ/11		
sprawdzający	mgr inż. Krystyna Cieślicka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej nr ewid. 92/98/Lw		
branża:	sanitarna	stadium: projekt techniczny	skala: 1:100
temat rysunku:	RZUT PARTERU- instalacja centralnego ogrzewania		
data:	09.07.2022		nr rysunku: S3.2