

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Dajwór 27
31-060-Kraków

1040107076



Nowy Sącz, dn. 22.07.2020 r.
Znak: TD/OKR/OMD/2020.07.22/ 10
TD/OKR/OMD/UB/WB/1368 /2020
TD/OKR/OME/K/ 645 /2020

ARD – Grupa Projektowa
- Rafał Dutka
Jazowsko 298
33-389 Jazowsko

Dotyczy: **wniosku o aktualizację mapy w celu wydania warunków przebudowy fragmentu linii napowietrznego SN 15 kV w związku z planem zagospodarowania działek: 2530/20, 2695/5, 2700, 2702 przy ulicy Magazynowej w Starym Sączu.**

Odpowiadając na pismo i wniosek znak: **B.1038696781** z dnia **09.07.2020 r.** informujemy, że zachodzi zbliżenie projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach zaznaczono:

1. linia napowietrzna SN 15kV ciągu liniowego: STSp24 Stary Sącz - Stary Sącz II przewód typu: AFL-6 3x50 mm², zasilająca m/innymi stację trafo. (Stary Sącz OTL „Nadleśnictwo” KRS82233 - własność obca) – opis w legendzie i na mapie.
2. linia napowietrzna SN 15kV ciągu liniowego: STSp24 Stary Sącz - Stary Sącz II przewód typu: AFL-6 3x25 mm², zasilająca m/innymi stację trafo. (Stary Sącz OTL „Nadleśnictwo” KRS82233 - całość własność obca) – opis w legendzie i na mapie.
3. kabel SN 15kV, ciągu I: STKSp21 Stary Sącz – Mostki „pompy” HKFtA 3x(1x120) – opis w legendzie i na mapie.
4. linia kablowa YAKY 4x70 mm² ze złącza ZK-3a ZK-337/RD-8 KRS296084 do złącza ZK-1b +2P nr 336RD-8 ZK-KRS296033 ze stacji trafo Stary Sącz 02 KRS8232 - opis w legendzie i na mapie.

Aktualizujemy załączoną mapę w celu wydania warunków przebudowy fragmentu linii napowietrznego SN 15 kV w związku z planem zagospodarowania działek: 2530/20, 2695/5, 2700, 2702 przy ulicy Magazynowej w Starym Sączu wg. propozycji na załączonej mapie w skali 1: 500 z uwagami jak niżej, oraz w klauzuli informacyjnej na załączonej mapie do celów projektowych.

Kopia wniosku została przekazana do OME - Wydziału Eksploatacji ul. Barbackiego 7 Nowy Sącz celem wydania warunków technicznych przebudowy.

Telefon kontaktowy do „OME” : 737-153-011 p. Dawid Zawalski.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A. - kontakt jak wyżej.

- a. Prace wykonywane w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
- b. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki: mapa w skali 1:500 - 1 szt
kopia : OME a/a
OMD a/a
WB/367/2020

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji
Wiktor Bartkowski