



Łomianki, dnia 30 marca 2021 r.

RZP.271.02.2021

**Wykonawcy**

**Dotyczy: RZP.271.02.2021 Rozbudowa ulicy Długiej w Łomiankach na odc. od ul. Wąskiej do ul. Brukowej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Długiej” – zad 2013/03**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie rodzaju perforacji rur rozsączających PP.

**Odp. 1 Zgodnie z STWiORB SANITARNA – ODWODNIENIE pkt. 2.1. Rury kanalizacyjne: Minimalna powierzchnia perforacji rur powinna wynosić 90 000 mm<sup>2</sup> na 6 mb rur DN300 oraz 110 000 mm<sup>2</sup> na 6 mb rur DN500.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie stabilizacji podłoża lub podbudowy pomocniczej stabilizowanej cementem, wykonawca będzie mógł wykonać na miejscu przy zastosowaniu mieszarek mobilnych na gruncie rodzimym, po przedstawieniu recept spełniających parametry wymaganej warstwy.

**Odp. 2 Należy przyjąć w kalkulacji cenowej wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania.**

3. Prosimy o informację dotyczącą przetargu na ul. Długą:

- czy, należy odtworzyć rozebrane ogrodzenia i w jakiej technologii,
- czy w ramach zamówienia należy wykonać wycinkę drzew, jeśli tak prosimy o załączenie przedmiaru,
- czy w ramach zamówienia należy przestawić kolidującą z robotami kapliczkę.

**Odp. 3 Należy wycenić zgodnie z poz. 83 Przedmiaru branża drogowa. Należy również uwzględnić ustawienie istn. bram zjazdowych.**

**Prace związane z wycinką drzew znajdują się w przedmiarze poz. 35-50 Przedmiaru branża drogowa.**

**Tak, jest to wskazane w projekcie budowlanym PZT Branża drogowa oraz w przedmiarze poz. 18 Przedmiaru branża drogowa.**

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Długiej krzyżuje się z gazociągiem wysokiego ciśnienia (Gaz System) oraz rurociągiem naftowym (PERN). Uzgodnienia obu operatorów straciły ważność. Kto będzie odpowiedzialny za ponowne uzyskanie uzgodnień podczas realizacji robót?

ŁOMIANKI

miasto możliwości

**Odp. 4 Uzyskanie umów z gestorami oraz przedłużenie ważności warunków technicznych leży po stronie Wykonawcy.**

5. Przez kogo (Wykonawcy czy Zamawiającego) będą ponoszone koszty nadzorów Gaz System oraz PERN?

**Odp. 5 Koszty nadzorów gestorów sieci leżą po stronie Wykonawcy.**

6. Realizacja robót drogowych będzie wykonywana w bezpośredniej bliskości gazociągu wysokiego ciśnienia (Gaz System) oraz rurociągu naftowego (PERN). Czy Zamawiający nie przewiduje uwzględnienia ponadstandardowych nadzorów z uwagi na wysoce niebezpieczne roboty (np konieczność wykonywania robót ręcznie) ?

**Odp. 6 Wykonawca ma w obowiązku zapewnić nadzór gestorów sieci niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i ponieść wszelki koszty z tym związane.**

7. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy próg zwalniający U-16 a, powinien być wykonany jako Modułowy System prefabrykowany czy powinien być wykonany z kostki brukowej lub mas bitumicznych, tak jak jest to robione zazwyczaj?

**Odp. 7 Należy wycenić jako element prefabrykowany, modułowy.**

8. Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie pozycji 84 z przedmiaru "Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki na słupkach drewnianych"?

**Odp. 8 Należy wycenić ogrodzenie jako tymczasowe w celu zabezpieczenia mienia mieszkańców posesji, których zgodnie z dokumentacją techniczną ogrodzenie podlega rozbiórce.**

9. Prosimy o informację czy projekt SOR jest aktualny i zatwierdzony? Jeśli nie to po czyjej stronie leży aktualizacja?

**Odp. 9 Zamawiający wystąpił o aktualizację projektu SOR.**

10. Prosimy o informację w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome?

**Odp. 8 Oznakowanie poziome należy wykonać z farby chemoutwardzalnej grubości 0,5 – 0,8mm zgodnie z SST D-07.01.01. Oznakowanie poziome.**

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43

---

**ŁOMIANKI**

miasto możliwości