

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40573761 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/12 Wejhera.**

Pytanie nr 2:

W związku z zapisem PFU proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostarczyć i zamontować urządzenie tylko na rurze zasilającej wykorzystując istniejące króćce pomiarowe.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć i zamontować urządzenie tylko na rurze zasilającej wykorzystując istniejące króćce pomiarowe.

Gdańsk, 10.11.2023 r.