

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### NAZWA ZADANIA:

Modernizacja oświetlenia terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Sząbruku-Sile

### ADRES OBIEKTU:

Ośrodek Wypoczynkowy w Sząbruku-Sile

### ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

### PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Modernizacja oświetlenia terenu w Ośrodku Wypoczynkowym UWM w Sząbruku-Sile

#### 1. Zakres zamówienia:

- Demontaż starych opraw oświetleniowych ze źródłami światła sodowymi – 6szt.
- Montaż opraw parkowych ze źródłem światła LED – 6szt.
- Wykonanie wykopu ok. 200mb
- Ułożenie rur osłonowych w pobliżu drzew
- Ułożenie kabla YAKY 5x25 i bednarki ocynk. 25x4 ok. 250mb
- Zasypanie wykopów
- Montaż rur osłonowych
- Montaż nowych słupów aluminiowych stożkowych h=4m – 4szt.
- Montaż opraw parkowych ze źródłem światła LED na nowych słupach – 4szt.
- Pomiary linii kablowej nn
- Uruchomienie oświetlenia
- Obsługa geodezyjna (pomiar geodezyjny powykonawczy)
- Odtworzenie nawierzchni zielonych, chodników po robotach kablowych

### DODATKOWE WARUNKI :

1. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.
3. W pobliżu drzew roboty kablowe wykonywać ręcznie, nie niszcząc systemów korzeniowych drzew
4. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Załączniki nr 3 wskazuje wymagane parametry urządzeń oświetlenia zewnętrznego
6. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od podpisania umowy