

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

URZĄD GMINY
w Kunicach
Wpł. 14. 06. 2021
Nr. 5835 Zał. *Kunice*

P. Karolyn
15. 06. 2021
[Signature]



Legnica, 04-06-2021 r.

1043377247

Sprawa: **przyłączenie do sieci**
Obiekt: **pompownia kanalizacji sanitarnej**
59-216 Kunice, ul. Działkowa dz. nr 79
Nr sprawy: **037940/2021/O02R01**
Nr kancelaryjny: TD/BOP/2021-06-07/0000388



Gmina Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 KUNICE

ZAŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRZYŁĄCZA

Zgodnie z Prawem budowlanym, potwierdzamy wykonanie i odbiór przyłącza, zrealizowanego na podstawie warunków przyłączenia znak WP/037940/2021/O02R01 z dnia 2021-04-15 oraz umowy o przyłączenie nr UP/037940/2021/O02R01 dla obiektu: pompownia kanalizacji sanitarnej.

Potwierdzamy naszą gotowość przyłączenia Państwa obiektu do sieci elektroenergetycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.

Kiedy zaczniemy dostarczać energię elektryczną do obiektu

Z energii elektrycznej będą Państwo mogli korzystać, gdy:

- opłacą Państwo fakturę za przyłączenie – fakturę prześlemy osobną korespondencją,
- podpiszą Państwo umowę kompleksową lub umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Co jest potrzebne do zawarcia umowy

Do zawarcia umowy potrzebują Państwo następujące dokumenty:

- wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
- zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia (druk ZI) – jeżeli będą Państwo chcieli korzystać z zasilania placu budowy – dodatkowo potrzebna będzie kopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- Kartę Danych Technicznych – przesyłamy ją w załączeniu.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat przyłączenia oraz wzory druków znajdują Państwo na naszej stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Mogą też Państwo zadzwonić na infolinię pod numer 32 606 0 616.

Z wyrazami szacunku

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olejnik
Robert Olejnik

1. Karta Danych Technicznych – 1 egz.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (włacony): 560 489 734,52 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl

Karta danych technicznych

Umowa o przyłączenie	UP/037940/2021/O02R01	Warunki przyłączenia	WP/037940/2021/O02R01
Nazwa i adres obiektu	pompownia kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa dz. nr 79 59-216 Kunice		
Nowe przyłącze	Numer budynku	brak	Numer lokalu brak
Parametry jakościowe energii elektrycznej parametry jej dostarczania	Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku		
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	16	przerwy nieplanowanej [godz.] 24
Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	35	przerwy nieplanowanej [godz.] 48
Termin obowiązywania Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji	na czas nieokreślony (bezterminowo) / do dnia	Charakter użytkowania obiektu nie spełnia wymagań dla zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G	
Data ZI	brak		
Kod PPE	590322412100970223	Przyłącze nr 1 (podstawowe / rezerwowe):*	
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odplywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN nr R-265-30, w kierunku instalacji odbiorcy		
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odplywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN nr R-265-30, w kierunku instalacji odbiorcy		
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego	w zestawie złączowo-pomiarowym odbiorcy zlokalizowanym w granicy działki		
Typ przyłącza	kablowe (nowe, odbiorcy)	Napięcie dostarczania energii elektrycznej [kV]	0,4
Moc przyłączeniowa [kW]	30,0 kW	Grupa przyłączeniowa	V
Stożek skompensowania mocy biernej (tgφ) wynosi:		0,4	
Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego [A]:	50 A	Minimalna moc umowna wynikająca z parametrów technicznych układu/systemu pomiarowo-rozliczeniowego w [kW]	Nie dotyczy
Nazwa i numer stacji transformatorowej:		Kunice, Pompownia	R-265-29_LG
Rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego	bezpośredni		Własność licznika OSD
Przekładniki prądowe	nie dotyczy	Przekładnia A/A	nie dotyczy
UWAGI: Wysokość opłaty za przyłączenie: 2 077,84 PLN Prosimy o dostarczenie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia (wypełniony druk ZI) na etapie zawierania umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy oraz kopii pozwolenia na budowę lub kopii zgłoszenia budowy obiektu do właściwego organu administracyjnego.			

Przygotował: Zawada Krzysztof