



DAZ-Z.272.37.2024

Starogard Gdański, dnia 28.06.2024 r.

Zamawiający: **Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk**  
Pełnomocnik : **Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana**  
**ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański**

## Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w **trybie przetargu nieograniczonego**, o którym mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na „**Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim**”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Dzień dobry, w STWOiR w specyfikacji budowlanej wysokość nadszybia dźwigu jest wpisana 1030mm, natomiast wg projektu wynosi ok 3400mm. Jaka jest prawidłowa wysokość nadszybia? Ponadto, Zamawiający wymaga by wysokość kabiny wynosiła 2200mm, co może mieć wpływ na strefy bezpieczeństwa w nadszybiu i wymagać wstępnej akceptacji UDT do zastosowania dźwigu o zaniżonych strefach bezpieczeństwa, takie rozwiązanie będzie miało też wpływ na cenę urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza wysokość kabiny 2100?

**Odpowiedź:** *Zamawiający przekazuje poprawioną specyfikację budowlaną w zakresie szybu windowego i dźwigu. Wysokość kabiny pozostaje 2200mm, a wysokość nadszybia zmieniono w projekcie (rys. K-13) na 3500mm licząc od wykończonej posadzki ostatniego przystanku windy do stropu szybu.*

Uwaga - Dodatkowo Zamawiający informuje, iż **Dźwig zatrzymuje się na 4 przystankach, ilość dojść wg rysunków - rzuty branza architektura i konstrukcja.** W przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty jest błędny zapis, że winda jest 2 przystankowa -winda **ma być 4 przystankowa**, ilość dojść wg rysunków -rzuty branza architektura i konstrukcja.

Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.



Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: **22.07.2024 godz. 9:00**, termin otwarcia ofert to: **22.07.2024 r. godz. 9:30**.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania ofertą - Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 19.10.2024 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.