


detal remontu balkonu

KONSRUKCJA balustrad stal
nierdzewna-wykończenie styna(stal
szczotkowana)

Remont balkonów

1.
skuć istniejącą wylewkę balkonów oraz tynk od spodów i boczków, słupów nośnych, do nawierzchni nośnej betonowej i zdemontować obróbkę blacharską
2.
podlać masą betonową uzupełnić ubytki i wrównać do pierwotnych wymiarów surowej płyt balkonowej. Zastosować kompletną technologię naprawczą ubytków betonowym producenta systemu z zachowaniem reżimu kolejności i czasu nakładania poszczególnych warstw. Formować spadek wspornika balokonu od budynku na zewnątrz
3.
zagruntować powierzchnię balkonów i wykonać hydroizolację z masy bitumicznej jako bezszwowa powłoka
4.
ułożyć warstwę dociskową - jastrych cementowy zbrojony włóknem rozproszonym polipropylenowym gr.5cm dylatować, dylatować wylewkę w połowie długości balkony ok.200cm dylatację wypełnić trwale elastycznym silikon-kalczukiem
5.
wykonać izolację przeciwwilgociową podpłytkową płynną masą
6.
ułożyć nową okładzinę z płytek gresowych, płytki ułożyć na pełnym posadzeniu przy użyciu pacy z zębami trójkątnymi, stosować klej mrozoodporny elasyfikowany
7.
układać płytki gresowe , antypoślizgowość R11, matowe kolor szary-grey
8.
wykonać docieplenie spodu oraz czoła balkonu styropianem EPS 033 gr.5cm w systemie BSO
9.
wykonać docieplenie czoła balkonu ze zróżnicowaną grubością styropianu 6cm i 3cm w celu wytworzenia kapinosu dla płytek gresowych wg rysunku



- wysokość balustrady 110cm
- całość wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- Pochwyt 40x27mm
- słupki 40x40mm
- wypełnienie 20x20mm, maksymalny prześwit 12cm
- Uwaga! mocowanie balustrady od spodu płyty balkonowej

1:20 Detal remontu Balkonów

	INWESTOR: Gmina Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101										mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03		PODPIS:	
	NAZWA ZADANIA: Modernizacja budynku komunalnego "Domu Nauczyciela w Dobryni"										PROJEKTANT:		PODPIS:	
											PROJEKTANT:		PODPIS:	
											SPRAWDZIŁ:		PODPIS:	
LOKALIZACJA		DZ. NR EWID.	1487		MIEJSCOWOŚĆ		Dobrynia							
POWIAT		jasielski	GMINA		Dębowiec		Dobrynia							
NAZWA RYS.		Detal remontu Balkonów					1:20							
NUMER RYS.		06	DATA		05.2022 r.		BRANŻA						Architektura	