Legenda PRACE DODATKOWE:

c)daszki żelbetowe ocieplić ze wszystkich stron styropianem gr.5cm, na pokrycie zastosować Styropapę grafitową EPS 80-0,31 +papa podkładowa modyfikowana SBS 4mm na osnowie z tkanony szklanej +papa wierzchniego krycia gr.5,2mm modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2

d) ist.murki schodów zewnętrznych okleić styrodurem XPS 300 gr.2cm przeznaczonym do ścian fundamentowych(odporność na ściskanie 300kPa, lambda 0,035W/mK,) i otynkować w technologi ETICS,stosować siatkę z włókna szklanego pancerną gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone skuć i naprawić ubytki,

e)murki schodów głowych na poziom -271 obłożyć płytami z granitu polerowanego gr.2cm, granit jasnoszary drobnoziarnisty. Murki zwieńczyć czapkami z płyt granitowych gr.5cm jw, istniejące czapki lastrykowe zdemontować, dokonać oceny stanu technicznego ist.okładziny murków z lastyrko w razie jakichkolwiek głuchych ogłsów wskazujących na odparzenia lastryko w całości zdemontować i otynkować murki przed położeniem okładziny z granitu

E-03 Elewacja wschodnia 1 1:75

KOLORYTSYKA ELEWACJI

LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS S 1000-N, faktura baranek 1,5mm
Brd.tynk silikonowy-kolor bordowo-karminowy NCS S 2065-R20B, faktura baranek 1,5mm
Olz.tynk silikonowy-kolor oliwkowo-zielony NCS S 2070-G70Y, faktura baranek 1,5mm
Sza.tynk silikonowy-kolor szary NCS S 4000-N, faktura baranek 1,5mm
Nieb.tynk silikonowy-kolor kobaltowy-niebeiski NCS S 2065-R90B, faktura baranek 1,5mm
Gr. tynk żywiczny kolor ciemny grafit, na bazie kruszyw naturalnych, świecące kruszywo miki: granit,bazalt,mika,kwarc, próbka do uzgodnienia z projektantem

Obr. obróbki blacharskie, blacha powlekana w kolorze grafitowym
PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana-kolor popielaty w całym budynku
G,ZK-nowe szafki: gazowa i elektryczna PCV
Odgr-instalację odgromową prowadzoną po ścianie budynku wprowadzić do rurek atest. przeznaczonych do prowadzenia instalcji odgromowej w ociepleniu, na łączeniu kontrolnym stosować atestowane skrzynki do łączeń kontrolnych w klasie palności V0 wg UL94,w kolorze szarym
Rs,Rd-proj.wymian rynien i rur spustowych na system stalowy powlekany, Rs.110mm,Rd 150mm, kolor grafitowy, warstwa ocynku 275 g/m2 , grubość blachy 0,6mm, wymiana przykanalików żeliwnych wg rys.rzut piwnic
Bl-proj.balustrady i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox
Kr-proj.kratki wentylacyjne ze stali chromoniklowej
KM-remont komina: czyszczenie, malowanie, remont inst.odgromowej, czapki kominowej, okucia-szczegóły w części opisowej opracowania

OPRAWY OŚWIETLENIOWE :

L1-plafon ścienny kształt kwadratowy plafon, Wymiary: wysokość: 80mm, szerokość: 265mm, długość: 265mm, ; Waga: 3.00kg; Wysokość montażu: <=3 m; Typ montażu: do nadbudowania; Strumień świetlny: 1350lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 41lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): > 80; Klasa efektywności energetycznej źródeł światła: E; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 33W; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK09; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3;



Zasad na całym budynku:
kolor na ścianie lub filarze okna wchodzi do szpalety.

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Legenda:

1.)Docieplenie wszystkich ścian budynku styropianem gr.8cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS, metoda docieplenia na istniejące docieplenie(istniejące ocieplenie:styropian gr.5cm), wymiana wszystkich podokienników zewnętrznych
2.)Docieplenie wszystkich szpalet okiennych styropianem gr.3cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS, skuć ist.szpaletę i otynkować aby zwolnić miejsce na docipelnie szpalet(glifów zewnętrznych)
3.)Docieplenie wszystkich ścian cokołu budynku styropianem gr.10cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS do poziomu terenu (opaski odbojowej), stosować siatkę z włókna szklanego pancerną gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone skuć i naprawić ubytki
4.)docieplenie wszystkich ścian fundamentowych polistyren ekstrudowany XPS 300 gr.10cm przeznaczonym do ścian fundamentowych(odporność na ściskanie min.300kPa, lambda 0,035W/mK,) docieplić w technologi ETICS,zabezpieczyć folią kubełkową od strony gruntu, ist. tynki rodzime odparzone skuć i naprawić ubytki, wykonać izolacjęprzeciwwilgociową z masy dyspersyjno-kałczukowej x2, płyty kleić do podłoża masą dyspersyjno-kałczukową, płyty układać od poziomu wykończonego terenu przy budynku(opaski odbojowej z kostki) na głębokość 1,25cm(długość płyty xps)
5.)wykonanie pasów międzykondygnacyjnch szerkości 40cm wokół budynku z pianki poliuretanowej niskoprężnej do klejenia styropianu, miedzy istniejące docieplenie a ścianą budynku. Przed tym w strefie przeznaczonej do piankowania wykonać kołkowanie, używać kołków z metalowym trzpieniem wkręcanych



E-04 Elewacja wschodnia 2 1:75

1:75, 1:25 E-03 i E-04 Elewacja wschodnia 1 i wschodnia 2

LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1838, 1839/2		MIEJSCOWOŚĆ	Cieklin
POWIAT	jasielski	GMINA	Dębowiec	OBRĘB	0001-Cieklin
NAZWA RYS.	E-03 i E-04 Elewacja wschodnia 1 i wschodnia 2				1:75, 1:25
NUMER RYS.	5	DATA	12-2022	BRANŻA	Architektura

NAZWA ZADANIA: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Cieklinie

INWESTOR: Gmina Dębowiec 38-220 Dębowiec 101

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A-01 / 03	PODPIS:
PROJEKTANT:		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:

PRACOWNIA ARCHITEKTURY