**Zestawienie Drzwi**

| ID | DG1 | DG2 | DZ1 | DZ3 |
|---|---|---|---|---|
| POZIOM | Poziom 0 | Poziom 0 | Poziom 0 | Poziom +1 |
| ILOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orientacja | | | L | P |
| WIDOK |  |  |  |  |
| Wymiary otworu w ścianie | 312×263 | 318×358 | 130×224 | 101×110 |
| Współczynnik U | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Materiał profili | Stal | Stal | PCW | PCW |
| Kolor | RAL3000 | RAL3000 | Biały | Szary |
| Uwagi | Brama rozwierna z drzwiami przejściowymi oraz naświetlami | Brama garażowa OSP z napędem i pełną automatyką, kolor zewn. RAL3000 czerwony, kolor wewn. RAL9002 jasny szary, brama z przetłoczeniami poziomymi, wyposażyć w drzwi przejściowe i naświetla | Drzwi z przeszkleniem (zabezpieczyć folią ochronną); wyposażyć w klamki stalowe w kolorze srebrnym, zamek wpuszczany krótki z wkładką bębenkową, samozamykacz | Drzwi techniczne na poddasze nieużytkowe, kolor szary |

**UWAGI:**

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO

2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

3.PRZED ZAKUPEM OKIEN I DRZWI NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE

4.WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN I DRZWI DLA CAŁEGO ZESTAWU: DRZWI ZEWNĘTRZNE NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], OKNA ZEWNĘTRZNE NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]

5. W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI Z PRZESZKLENIEM - DÓŁ DRZWI ZABEZPIECZONY DO WYSOKOŚCI 50 cm (PRZED UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAĆ WSZĘDZIE SZKŁO BEZPIECZNE (DOTYCZY WSZYSTKICH DRZWI I OKIEN);

**6. BRAMY GARAŻOWE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE WYPOSAŻYĆ NALEŻY TAKŻE W SYSTEMY:**

**1) SAMOCZYNNEGO PRZEŁĄCZANIA NA ZASILANIE Z REZERWOWEGO ŹRÓDŁA PRĄDU, Z ZACHOWANIEM MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA RĘCZNEGO;**

**2) OSTRZEGAWCZO-ZABEZPIECZAJĄCY, INFORMUJĄCY O ICH OTWIERANIU I ZAMYKANIU;**

**3) BLOKUJĄCY, PRZY NAPOTKANIU PRZESZKODY PODCZAS ZAMYKANIA.**

PODPIS:

mgr inż. arch. Jakub Czernecki
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT:

PODPIS:

WSPÓŁPRACA:

-

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

-

SIZE: ISO A3 420x297mm

UJAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA I DESIGN 38-200 JASŁO, UL. WISŁOKA 27A

INWESTOR:
Gmina Dębowiec, Dębowiec
101, 38-220 Dębowiec

NAZWA ZADANIA:
Projekt docieplenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieklinie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOKALIZACJA | DZ. NR EWID. | 1541/6 | MIEJSCOWOŚĆ | Cieklin | |
| POWIAT | jasielski | GMINA gm. Dębowiec | OBRĘB | 0001-Cieklin | |
| NAZWA RYS. | Zestawienie drzwi i okien | | | 1:1 | |
| NUMER RYS. | 12 | DATA 02-2022 | BRANŻA | Architektura | |