

Przeгляд transformatora TO-1000/15, 1000 kVA, 6/0,4 kV, nr fabr. 264937,
masa 3490 kg.

Zakres prac:

Demontaż transformatora
Pobranie próbki oleju do badania
Zlanie oleju z kadzi
Konserwacja transformatora
Wymiana uszczelnaczy pod izolatory i pod kadź
Czyszczenie na zewnątrz kadzi
Suszenie transformatora
Montaż transformatora i zalanie filtrowanym olejem
Sprawdzenie transformatora
Malowanie
Dostarczenie protokołów z badań i pomiarów
Transport do i z zakładu remontowego