



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	
Opis	--	--	--	T2-1	T2-2	T2-3	T2-4	
Moc [kW]/Prąd [A]	68,9/20,6	--	--	0,72	0,72	0,87	0,72	
Przewód	N2XH 5x16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Ośw.: 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21	Ośw.: 2.1, 2.19, 2.2, 2.3	Ośw.: 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, ...	Ośw.: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-5.1 Branża: elektryczna
Obiekt: Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Rysunek:	Schemat tablicy T2			Skala: -
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	