



Numer obwodu	8	9	10	11	12	13	14	
Opis	T1-5	T1-6	T1-7	T1-8	T1-9	T1-10	T1-11	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,76	0,03	0,02	0,3	2	2	2,8	
Przewód	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Ośw.: 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.24, ...	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Oświetlenie zewnętrzne	Gn. 230V: 1.23, 1.30	Gn. 230V: 1.20	Gn. 230V: 1.17, 1.19, 1.21	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-3.2
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Adres:				Branża: elektryczna
Rysunek:	Schemat tablicy T1			Skala: -
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	