



Numer obwodu	23	24	25	26	27	28	29	30	
Opis	T1-20	T1-21	T1-22	T1-23	T1-24	T1-25	T1-26	T1-27	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,4	0,4	1,6	3,2	2,8	4	-	0,6	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	--	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 1.14	Gn. 230V: 1.13	Gn. 230V: 1.12, 1.21, 1.22	Gn. 230V: 1.10, 1.16, 1.9	Gn. 230V: 1.8, 1.9	Gn. 230V: 1.6, 1.7	Rezerwa	Gn. 230V : ŁODÓWKA: 1.19	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-3.4 Branża: elektryczna
Obiekt: Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Rysunek:	Schemat tablicy T1			Skala: -
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	