



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 180
Szerokość: 810 mm
Wysokość: 834 mm
Głębokość: 120 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-4 Branża: elektryczna
Obiekt: Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Rysunek:	Widok tablicy T1			Skala: 1:10
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	