



Numer obwodu	8	9	10	11	12	13	14	
Opis	T2-5	T2-6	T2-7	T2-8	T2-9	T2-10	T2-11	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,01	0,01	-	2,40	2,80	2,80	3,60	
Przewód	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	--	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Rezerwa	Gn. 230V: 2.15, 2.21	Gn. 230V: 2.16	Gn. 230V: 2.17, 2.18	Gn. 230V: 2.1, 2.18, 2.20	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-5.2
Obiekt: Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Rysunek:	Schemat tablicy T2			Skala: -
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	