



Dodatkowe ograniczniki przepięć (tablice T01–T08) wymagane przy odległości większej niż 10 m pomiędzy ogranicznikami przepięć zabudowanymi przy inwerterze a generatorem fotowoltaicznym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI			39-400 Tamorzę, ul. Młotuski 28 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A		Nr rys. ES-18
Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom zbieranego podłoty seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.		Branża: elektryczna
Rysunek:	Schemat instalacji fotowoltaicznej		Skala:
Projektant:	mgr inż. Bartosz Budzik	Uprawnienia:	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023