



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	
Opis	--	--	--	T1-1	T1-2	T1-3	T1-4	
Moc [kW]/Prąd [A]	97,29/28,5	--	--	0,39	0,33	0,47	0,7	
Przewód	N2XH 5x25	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Ośw.: 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.30	Ośw.: 1.1, 1.11, 1.21, 1.22, 1.23	Ośw.: 1.16, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	Ośw.: 1.10, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-3.1
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej			
Adres:	celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			Branża: elektryczna
Rysunek:	Schemat tablicy T1			Skala: -
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	