



Zestawienie powierzchni - poddasze			
Nr. Pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia m²	posadzka
31	stych nieufitylowy	489,28	beton

- naświetlacz IP66 50W z czujnikiem ruch/ zmierzch
- oprawa ewakuacyjna LED I 1W AT 1h jednostronna
- oprawa ewakuacyjna LED AT (+grzałka)
- oprawa awaryjna AXNO_E_1W - 180lm AT
- oprawa awaryjna AXPO_E_1W - 180lm AT
- oprawa awaryjna LVNC_E_1W - 180lm AT
- oprawa awaryjna LVNO_E_1W - 180lm AT
- oprawa LED 225_OPAL_17W_840
- oprawa IP65 LED 1175x98 27W 5090 840 OPAL
- oprawa IP65 LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL
- oprawa IP65 LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL
- oprawa LED 600x600 26W 4000K NT
- oprawa LED 600x600 40W 4000K NT
- oprawa LED 600x600 36W 4000K NT
- oprawa LED 23W 4000K
- oprawa LED IP40 1060 26W 4000K
- łącznik pojedynczy IP20 p/t
- łącznik świecznikowy IP20 p/t
- łącznik świecznikowy IP44 p/t
- łącznik schodowy IP20 p/t
- łącznik schodowy IP44 p/t
- łącznik podwójny IP44 p/t
- czujnik ruchu
- gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP44 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 3x230V/16A+PE IP20 p/t
- wypust zasilania 1F
- wypust zasilania 3F
- zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ
- gniazdo 2xRJ
- gniazdo 2xTV
- tablica rozdzielcza p/t
- włącznik pociągowy
- kasownik
- lampka sygnalizacyjna
- Klimatyzator Zewnętrzny
- Klimatyzator ścienny
- Nawietrzak
- Wentylator (zał. z oświetleniem)
- Podgrzewacz wody

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. E-3 Branża: elektryczna
Obiekt: Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Rysunek:	Instalacje elektryczne - rzut poddasza			Skala: 1:100
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	