



Numer obwodu	15	16	17	18	19	20	21	22	
Opis	T1-12	T1-13	T1-14	T1-15	T1-16	T1-17	T1-18	T1-19	
Moc [kW]/Prąd [A]	3,6	2,8	2,4	2,4	0,8	0,8	2,4	0,8	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 1.1, 1.2, 1.3	Gn. 230V: 1.4, 1.5	Gn. 230V: 1.16, 1.5	Gn. 230V: 1.27, 1.29	Gn. 230V: 1.28	Gn. 230V: 1.25	Gn. 230V: 1.24, 1.26	Gn. 230V: 1.15	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-3.3
Obiekt: Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Rysunek:	Schemat tablicy T1			Skala: -
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	