



Numer obwodu	23	24	25	26	27	28	29	30	
Opis	T2-20	T2-21	T2-22	T2-23	T2-24	T2-25	T2-26	T2-27	
Moc [kW]/Prąd [A]	2,80	3,20	0,40	0,40	0,40	2,40	1,60	1,20	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 2.7	Gn. 230V: 2.10, 2.21, 2.8, 2.9	Gn. 230V: 2.9	Gn. 230V: 2.12	Gn. 230V: 2.11	Gn. 230V: 2.12, 2.13	Gn. 230V: 2.14	Gn. 230V: 2.14	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-5.4
Obiekt: Adres:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			
Rysunek:	Schemat tablicy T2			Skala: -
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	