

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PZP.262.30.2023.43.RIR

Olsztyn, 28.03.2024 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
**MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW W REAKTORACH
BIOLOGICZNYCH na Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a, na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych, **udziela odpowiedzi** na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 27.03.2024 Zamawiający informuje o konieczności wyburzenia ścian w reaktorach 18.1, 18.2 i 18.3. Na tych ścianach opierają się pomosty. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający chce rozwiązać problem podparcia podestów.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający koryguje odpowiedź udzieloną dnia 27.03.2024r. na pytanie numer 1 i wyjaśnia, że ściany w osiach podłużnych reaktorów 18.1, 18.2 i 18.3, nie są przewidziane do wyburzenia, przewidziane są tylko prace naprawcze. Podparcie pomostów należy wykonać zgodnie z rysunkami K-18.1÷ 18.2 – 21, K-18.3 ÷ 18.4 – 22.