

Ropczyce, dnia 21.04.2021 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa dworca autobusowego” w ramach zadania pn. „Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 20.04.2021 r.

Pytanie nr 1. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze Drogi i Pzt w pozycji V.B4.2 Mechaniczne spulchnienie ziemi zadarnionej glebogryzarką z pocięciem i rozdrobnieniem darniny - grunt kategorii I, II - 0,0470 ha, natomiast w pozycji V.B 5.2 Ręczne rozrzucenie torfu o grubości 2 cm na terenie płaskim 0,4700 ha. Jaki obmiar jest prawidłowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obmiar powinien wynosić 0,047 ha.

Pytanie nr 2. Okna kasowe OW1 i OW2 nie można wykonać w takich wymiarach bez słupka pionowego dzielącego te okna na pół. Przy wysokości 1,50 maksymalna szerokość okna kasowego wynosi 1,70m. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje podział okien na segmenty. W przypadku OW1 - 30, 150, 30, a dla OW2 35, 150, 35. Dla obu okien segment o szerokości 150cm jako ruchomy.

Pytanie nr 3. Prosimy o wyjaśnienie czy żaluzje fasadowe i dachowe mogą być wykonane z profilu eliptycznego? Proszę o podanie szczegółu połączenia żaluzji do podkonstrukcji stalowej na dachu, lub o wyjaśnienie jak projektant przewidział montaż tych żaluzji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie przewidziano żaluzje fasadowe o profilu eliptycznym i żaluzje dachowe o profilu prostokątnym. Dopuszcza się zastosowanie w obu miejscach profilu eliptycznego. Detal montażu znajduje się na zestawieniu stolarki (rysunek A-6).

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.